



СОГЛАСОВАНО

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края


Д.Е. Бородулин
« 4 » сентября 2014г.

СОГЛАСОВАНО

Директор филиала ОАО «СО ЕЭС»
«Региональное диспетчерское управление
энергосистемы пермского края»
(«Пермское РДУ»)


А. Л. Рывлин
« 14 » августа 2014г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала
ОАО «МРСК-Урала» - «Пермэнерго»


О.М. Жданов
« 08 » сентября 2014г.

ГРАФИК
временного отключения потребления на 2014/2015 гг.
по филиалу ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго»

Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода графиков	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Потребитель	
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		
Березниковско-Соликамский энергорайон															
Магний	ШСВ-3	ДУ	до 5 мин		42.4	42.4	42.4	42.4	42.4	42.4	42.4	42.4	42.4	42.4	ОАО "Промышленная энергетика" (ОАО "КОРПОРАЦИЯ ВСМПО-АВИСМА" ФИЛИАЛ "АВИСМА")
Титан	ВЛ№1-110 кВ Титан - АТЗ	ДУ	до 5 мин	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	ОАО "АЗОТ"
ТЭЦ4	яч. 13 – 6кВ	ДУ	до 5 мин							2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	ОАО "БЕРЕЗНИКОВСКИЙ СОДОВЫЙ ЗАВОД"
ТЭЦ4	яч.35	ОП	от 5 до 20 мин							0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	ОАО "СОДА-ХЛОРАТ"
	яч.38	ОП	от 5 до 20 мин							1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	
Содовая-3	яч.14	ОП	от 5 до 20 мин							0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	
	яч.18	ОП	от 5 до 20 мин							0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
	яч.21	ОП	от 5 до 20 мин					3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
СБП ГПП1	ф. 110кВ 10 (или 11) сигнал "стоп производство"	ДУ	до 5 мин				40.40	40.40	40.40	40.40	40.40	40.40	40.40	40.40	ОАО "СОЛИКАМСКБУМПРОМ"
Соликамск	ф. 10кВ №1	ДУ	до 5 мин							6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	ОАО "СОЛИКАМСКИЙ МАГНИЕВЫЙ ЗАВОД"
	ф. 10кВ №5	ДУ	до 5 мин							6.80	6.80	6.80	6.80	6.80	
	ф. 10кВ №6	ДУ	до 5 мин							0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	
	ф. 6кВ №5	ДУ	до 5 мин							1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	
	ф. 6кВ №9	ДУ	до 5 мин							2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	
	ф. 6кВ №10	ДУ	до 5 мин							0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	
	ф. 6кВ №11	ДУ	до 5 мин							5.80	5.80	5.80	5.80	5.80	
	ф. 6кВ №13	ДУ	до 5 мин							0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	
	ф. 6кВ №16	ДУ	до 5 мин							2.70	2.70	2.70	2.70	2.70	
Сибирь	яч №7- РП-1Б В-2 яч №11	ОП	от 5 до 20 мин									4.1	4.1	4.1	ОАО "УРАЛКАЛИЙ"
	яч №18- РП-1Б В-1 яч №7	ОП	от 5 до 20 мин											2.9	
	яч №33- РП-1А В-2 яч №11	ОП	от 5 до 20 мин												
	яч №30 - РП-8 В-2 яч №29	ОП	от 5 до 20 мин												
Ермаковская	яч. 1.12	ОП	от 5 до 20 мин												
	яч. 2.9	ОП	от 5 до 20 мин												
	яч. 2.14	ОП	от 5 до 20 мин												
	яч. 3.11	ОП	от 5 до 20 мин												
	яч. 1.13	ОП	от 5 до 20 мин										1.2	1.2	
Резевухино	яч. 4.2	ОП	от 5 до 20 мин									0.8	0.8	0.8	
	ЭРП-2 Яч.№13	ОП	от 5 до 20 мин							0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
	ЭРП-2 Яч.№27	ОП	от 5 до 20 мин							0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	
	ЭРП-3 Яч.№12	ОП	от 5 до 20 мин							1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	
	ЭРП-3 Яч.№20	ОП	от 5 до 20 мин							1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	
	ЭРП-4 Яч.№41	ОП	от 5 до 20 мин							2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	
	ЭРП-4 Яч.№43	ОП	от 5 до 20 мин							1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	
	ЭРП-4 Яч.№53	ОП	от 5 до 20 мин							1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	
ЭРП-4 Яч.№41	ОП	от 5 до 20 мин									3.1	3.1	3.1		
ЭРП-4 Яч.№61	ОП	от 5 до 20 мин													

Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода графиков	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Потребитель	
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		
Минерал	ГПП-1яч.№2	ОП	от 5 до 20 мин									0.522	0.522	0.522	ОАО "УРАЛКАЛИЙ"
	ГПП-1яч.№4	ОП	от 5 до 20 мин									0.024	0.024	0.024	
	ГПП-1яч.№29	ОП	от 5 до 20 мин									0.01	0.01	0.01	
	ГПП-1яч.№31	ОП	от 5 до 20 мин									1.062	1.062	1.062	
Рудник	ГПП-2 яч.№14	ОП	от 5 до 20 мин									6	6	6	
	ГПП-2 яч.№25	ОП	от 5 до 20 мин									3.5	3.5	3.5	
Карналлит	ф. №30	ОП	от 5 до 20 мин										0.083	0.083	
	ф. №48	ОП	от 5 до 20 мин										0.1	0.1	
	ф. №37	ОП	от 5 до 20 мин										0	0	
	ТП-3 ф.№4	ОП	от 5 до 20 мин										0.1	0.1	
	ТП-3 ф.№13	ОП	от 5 до 20 мин										0	0	
	ТП-9 ф.№3	ОП	от 5 до 20 мин										0.2	0.2	
	ТП-9 ф.№11	ОП	от 5 до 20 мин										0.2	0.2	
	РП-4 ф.№ 6	ОП	от 5 до 20 мин										0.5	0.5	
	РП-4 ф.№ 19	ОП	от 5 до 20 мин										0.8	0.8	
	РП-4 ф.№ 20	ОП	от 5 до 20 мин										0.3	0.3	
	РП-4 ф.№ 25	ОП	от 5 до 20 мин										0.8	0.8	
	РП-4 ф.№ 32	ОП	от 5 до 20 мин										0	0	
	РП-4 ф.№ 34	ОП	от 5 до 20 мин										0	0	
	Волынка		ОП	от 5 до 20 мин									1.06	1.06	1.06
ЦРГО		ОП	от 5 до 20 мин									0.17	0.17	0.17	
Люзень		ДД	от 20 до 60 мин											2.00	Березниковская дистанция Свердловской железной дороги (ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ")
Соликамск		ДД	от 20 до 60 мин											2.00	
Родыгинская	КНС 1105	ОВБ	от 20 до 60 мин									0.67	0.67	0.67	ООО "ЛУКОЙЛ-Пермь"
	КНС 1106	ОВБ	от 20 до 60 мин									0.703	0.703	0.703	
Шершневка	ф.12	ОВБ	от 20 до 60 мин									0.789	0.789	0.789	
	ф.07	ОВБ	от 20 до 60 мин									1.182	1.182	1.182	
Уньва	ДНС 1103	ОВБ	от 20 до 60 мин									0.261	0.261	0.261	
	ф.26	ОВБ	от 20 до 60 мин									1.562	1.562	1.562	
	ф.24	ОВБ	от 20 до 60 мин									1.258	1.258	1.258	
	ф.27	ОВБ	от 20 до 60 мин									0.746	0.746	0.746	
	ф.02	ОВБ	от 20 до 60 мин									0.046	0.046	0.046	
	ф.03	ОВБ	от 20 до 60 мин									0.253	0.253	0.253	
	Озерная	КНС 1101	ОВБ	от 20 до 60 мин										1.052	
ф.10		ОВБ	от 20 до 60 мин										0.645	0.645	
ф.15		ОВБ	от 20 до 60 мин										0.452	0.452	
ГОК	ввод №2	ОП	от 5 до 20 мин						1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	ООО «ЕвроХим - Усольский Калийный Комбинат»	

Березниковско-Соликамский энергорайон:

24.0 66.4 66.4 106.8 109.8 133.5 154.1 182.2 188.7 195.6

Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода графиков	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Потребитель
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
Кизеловско-Чусовской энергорайон														
ГРЭС - 3	ф. 6кВ КХЗ-1	ДУ	до 5 мин				5.20	5.20	5.20	5.20	5.20	5.20	5.20	ОАО "ГУБАХИНСКИЙ КОКС"
ГПП1	ст.800 к.1,2 6кВ	ОП	от 5 до 20 мин			4.90	4.90	4.90	4.90	4.90	4.90	4.90	4.90	ОАО "ЧУСОВСКОЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
	ст.550 к.1,2 6кВ	ОП	от 5 до 20 мин						2.70	2.70	2.70	2.70	2.70	
	РМЦ к.1 6кВ	ОП	от 5 до 20 мин						0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	
ГПП2	ст.370 к.1,2 6кВ	ОП	от 5 до 20 мин			2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	ОАО "ЧУСОВСКАЯ ДИСТАНЦИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ (ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ")
	ЦАР к.1,2 6кВ	ОП	от 5 до 20 мин			4.40	4.40	4.40	4.40	4.40	4.40	4.40	4.40	
Валежная		ДД	от 20 до 60 мин											1.00
Кутамыш		ДД	от 20 до 60 мин											2.10
Вереинский		ДД	от 20 до 60 мин											1.10
Заготовка		ДД	от 20 до 60 мин											1.00
Вильва		ДД	от 20 до 60 мин											2.00
Расик		ДД	от 20 до 60 мин											1.50
Кизел		ДД	от 20 до 60 мин											1.50
Обходная		ДД	от 20 до 60 мин											1.00
Маховатня		ДД	от 20 до 60 мин											1.10
Половинка		ДД	от 20 до 60 мин											1.10
Углеуральская		ДД	от 20 до 60 мин											2.00
АМЗ	ф. 6кВ №02	ОП	от 5 до 20 мин	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	ОАО "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"
	ф. 6кВ №03	ОП	от 5 до 20 мин	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	
	ф. 6кВ №04	ОП	от 5 до 20 мин	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	
	ф. 6кВ №8	ОП	от 5 до 20 мин	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	
	ф. 6кВ №30	ОП	от 5 до 20 мин	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	
	ф. 6кВ №1	ОП	от 5 до 20 мин	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ф. 6кВ №2	ОП	от 5 до 20 мин	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	
	ф. 6кВ №3	ОП	от 5 до 20 мин	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	
	ф. 6кВ №35	ОП	от 5 до 20 мин	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	
	ф. 6кВ №37	ОП	от 5 до 20 мин	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	
	ф. 6кВ №40	ОП	от 5 до 20 мин	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ф. 6кВ №41	ОП	от 5 до 20 мин	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	
	ф. 6кВ №43	ОП	от 5 до 20 мин	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ф. 6кВ №44	ОП	от 5 до 20 мин	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	
	ф. 6кВ №10	ОП	от 5 до 20 мин	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ф. 6кВ №13	ОП	от 5 до 20 мин	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
ф. 6кВ №18	ОП	от 5 до 20 мин	1.51	1.51	1.51	1.51	1.51	1.51	1.51	1.51	1.51	1.51		
Метанол	яч.1,12,20,21,28,29,32,34 - 6кВ	ОП	от 5 до 20 мин				3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	ОАО "МЕТАФРАКС"
ГХЗ	яч.6, 12, 16, 28, 32, 34 - 6кВ	ОП	от 5 до 20 мин			3	3	3	3	3	3	3	3	
Косьва	яч.4,13	ОП	от 5 до 20 мин			1	1	1	1	1	1	1	1	
ГРЭС - 3	яч.37	ОП	от 5 до 20 мин			0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
Снежная		ОП	от 5 до 20 мин			4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	Гремячинское ЛПУмг филиал ООО "Газпром трансгаз Чайковский"
Горная	ВЛ 110кВ Транспортная - Чаньва	ДУ	до 5 мин			1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	ОАО "БЕРЕЗНИКОВСКИЙ СОДОВЫЙ ЗАВОД"
Лямино		ДД	от 20 до 60 мин			0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	ЗАО "Чусовская мельница"
Лямино		ДД	от 20 до 60 мин			1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	ООО "Лямино-КЭП"
Кизел (Кизел - городская)		ДД	от 20 до 60 мин									4.20	4.20	Мелкомоторные потребители (ЗАО "КЭС - МУЛЬТИЭНЕРГЕТИКА")

Кизеловско-Чусовской энергорайон **0.85 4.70 21.60 34.10 37.60 40.50 40.50 40.50 44.70 60.10**

район Эмаль-Лысьва

Генератор		ОП	от 5 до 20 мин	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	ООО "Электротряжмаш - Привод"
Лысьва	ф.6кВ №3	ДУ	до 5 мин											ОАО "ЛЫСЬВЕНСКАЯ ЧУЛОЧНО-ПЕРЧАТОЧНАЯ ФАБРИКА"
	ф.6кВ №11	ДУ	до 5 мин									1.70	1.70	
Лязгино-1		ОП	от 5 до 20 мин				2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	ООО «РУСЭНЕРГ ОРЕСУРС» (ОАО "Северо-Западные магистральные нефтепроводы")
Лязгино-2		ОП	от 5 до 20 мин								1.00	1.00	1.00	
Эмаль	ВЛ-110кВ Эмаль - ГПП2 №1	ДУ	до 5 мин								7	7	7	ООО "ЛМЗ-ЭНЕРГО"

район Эмаль-Лысьва **4.00 4.00 4.00 6.00 6.00 6.00 6.00 14.00 15.70 15.70**

Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода графиков	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Потребитель
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
Пермско-Закамский энергорайон														
ТЭЦ5	Тр-р №1 ТП 1, Тр-р №7 ТП 1	ОП	от 5 до 20 мин				2.47	2.47	2.47	2.47	2.47	2.47	2.47	КРАСНОКАМСКАЯ БУМАЖНАЯ ФАБРИКА ГПОП
ТЭЦ5	ф.ЗМС 1 - 6кВ	ДУ	до 5 мин				1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	ОАО "КРАСНОКАМСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СЕТОК"
ТЭЦ5	ф. 3 - 6кВ	ДУ	до 5 мин	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	ООО "СПЕЦНЕФТЕХИММАШ"
ТЭЦ5	ф. 6 кВ "Новый Выпарной"	ОП	от 5 до 20 мин											ОАО "ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ "КАМА"
	ф. 6 кВ "ПС-9 ввод №1"	ОП	от 5 до 20 мин											
	ф. 6 кВ "ПС-9 ввод №2"	ОП	от 5 до 20 мин											
	ф. 6 кВ "Фильтровальная-1"	ОП	от 5 до 20 мин	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	
	ф. 6 кВ "Фильтровальная-2"	ОП	от 5 до 20 мин											
ГПП1		ОП	от 5 до 20 мин	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	
ГПП2		ОП	от 5 до 20 мин	7.32	7.32	7.32	7.32	7.32	7.32	7.32	7.32	7.32	7.32	
Очистные		ОП	от 5 до 20 мин	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	
ТЭЦ6	яч. 2 - 6кВ	ДУ	до 5 мин				2.69	2.69	2.69	2.69	2.69	2.69	2.69	ОАО "ЭНЕРГОСБЫТ - ПМК" (Пермские моторы)
	яч. 6 - 6кВ	ДУ	до 5 мин				1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	
	яч. 43 ЗИС-1	ДУ	до 5 мин											
Крохалевка	яч. 50 ЗИС-2	ДУ	до 5 мин				2.49	2.49	2.49	2.49	2.49	2.49	2.49	
	яч. 4 ЗИС-6	ДУ	до 5 мин											
ТЭЦ6	яч.10 П/ст 8	ОП	от 5 до 20 мин									2.421	2.421	2.421
	яч.12 П/ст 30-31	ОП	от 5 до 20 мин				0.779	0.779	0.779	0.779	0.779	0.779	0.779	0.779
	яч.13 П/ст 3	ОП	от 5 до 20 мин				2.677	2.677	2.677	2.677	2.677	2.677	2.677	
	яч.20 П/ст 26-28	ОП	от 5 до 20 мин						2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	
	яч.33 П/ст 7	ОП	от 5 до 20 мин							1.919	1.919	1.919	1.919	
	яч.35 П/ст 36-24	ОП	от 5 до 20 мин							0.9	0.9	0.9	0.9	
	яч.8 П/ст 32 - ГПП 10	ОП	от 5 до 20 мин										1.346	
	РП-6 кВ яч.205 П/ст 45	ОП	от 5 до 20 мин								0.291	0.291	0.291	
ТЭЦ6	ф.112(яч.109)	ДУ	до 5 мин				2.69	2.69	2.69	2.69	2.69	2.69	2.69	ОАО "СТАР"
	ф.132(яч.407)	ОП	от 5 до 20 мин	2.31	2.31	2.31	2.31	2.31	2.31	2.31	2.31	2.31	2.31	
	яч.36	ОП	от 5 до 20 мин		3.93	3.93	3.93	3.93	3.93	3.93	3.93	3.93	3.93	
ГПП-2	ЗИК-5	ОП	от 5 до 20 мин		2.58	2.58	2.58	2.58	2.58	2.58	2.58	2.58	2.58	
ТЭЦ6	яч.6 РУ-6кВ ТП-0819 ПТЭЦ-6	ОП	от 5 до 20 мин	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	ООО "Упакс-Юнити"
ТЭЦ9	яч. 43 - 6кВ	ОВБ	от 5 до 20 мин			1	1	1	1	1	1	1	1	ЗАО "СЕНТЯБРЬ"
ТЭЦ9 ЗРУ-6кВ	яч.1 КП-1 Ф-1	ОВБ	от 20 до 60 мин									4.825	4.825	4.825
	яч.22 КП-2 Ф-3	ОВБ	от 20 до 60 мин								0.684	0.684	0.684	0.684
	яч.26 КП-4 Ф-2	ОВБ	от 20 до 60 мин									3.283	3.283	3.283
	яч.28 РТП -89 Ф-2	ОВБ	от 20 до 60 мин									3.832	3.832	3.832
	яч.36 КП-1 Ф-3	ОВБ	от 20 до 60 мин									4.008	4.008	4.008
	яч.38 КП-2 Ф-2	ОВБ	от 20 до 60 мин								4.151	4.151	4.151	4.151
	яч.25 КП-3 Ф-2	ОВБ	от 20 до 60 мин								0.99	0.99	0.99	0.99
ТЭЦ9 ЗРУ-35кВ	яч.12 КП-4 Ф-1	ОВБ	от 20 до 60 мин								2.502	2.502	2.502	2.502
	яч.1 ЦРП-3 раб.	ОВБ	от 20 до 60 мин						2.953	2.953	2.953	2.953	2.953	
	яч.11 ЦРП-5.6 Ф-2	ОВБ	от 20 до 60 мин						10.23	10.23	10.23	10.23	10.23	
	яч.15 ЦРП-2	ОВБ	от 20 до 60 мин							2.768	2.768	2.768	2.768	
Комплекс	яч.12 ЦРП-1	ОВБ	от 20 до 60 мин						6.199	6.199	6.199	6.199	6.199	
		ОП	от 5 до 20 мин						5	5	5	5	5	

Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода графиков	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Потребитель	
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		
ТЭЦ13	ф. 6кВ №8	ДУ	до 5 мин				1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	ООО "КАМСКИЙ КАБЕЛЬ"	
	ф. 6кВ №12	ДУ	до 5 мин				0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22		
	ф. 6кВ №13	ДУ	до 5 мин				0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54		
	ф. 6кВ №15	ДУ	до 5 мин				0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35		
	ф. 6кВ №18	ДУ	до 5 мин				0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48		
ТЭЦ13	ф. 6кВ №2	ОП	от 5 до 20 мин							0.40	0.40	0.40	0.40		
	ф. 6кВ №5	ОП	от 5 до 20 мин							1.14	1.14	1.14	1.14		
	ф. 6кВ №9	ОП	от 5 до 20 мин								0.22	0.22	0.22		
	ф. 6кВ №20	ОП	от 5 до 20 мин								0.65	0.65	0.65		
	ф. 6кВ №14	ОП	от 5 до 20 мин									0.78	0.78		
	ф. 6кВ №16	ОП	от 5 до 20 мин									0.96	0.96		
ТЭЦ14	ф.ф. 6кВ РП-3А,3Б,4А,4Б,5А,5Б	ОП	от 5 до 20 мин												ОАО "ГалоПолимер Пермь"
Ласьва		ОП	от 5 до 20 мин			10.10	10.10	10.10	10.10	10.10	10.10	10.10			
ГПП4		ОП	от 5 до 20 мин												
ТЭЦ14	ВЛ 110кВ «ТЭЦ 14-Крым» ц. 2	ДУ	до 5 мин			1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40		ПЕРМСКИЙ ф-л РОССИЙСКОГО НЦ "ПРИКЛАДНАЯ ХИМИЯ"
ТЭЦ14	ТП 1608, ТП 1554	ОП	от 5 до 20 мин					0.91	0.92	0.93	0.94	0.95	0.98	ООО "СИЛИКАТ"	
ТЭЦ6	яч.5 ГРУ-6кВ, ЭПЗ	ДУ	до 5 мин			4.60	4.60	4.60	4.60	4.60	4.60	4.60	4.60	ОАО "ПЕРМСКАЯ НП ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"	
Северная	ф. 6кВ №18	ОП	от 5 до 20 мин			0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	ОАО НПО "ИСКРА"	
	ф. 6кВ №21	ДУ	до 5 мин												
	ф. 6кВ №22	ДУ	до 5 мин			3.74	3.74	3.74	3.74	3.74	3.74	3.74	3.74		
	ф. 6кВ №23	ДУ	до 5 мин												
	ф. 6кВ №26	ДУ	до 5 мин												
	ф. 6кВ №24	ОП	от 5 до 20 мин			1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10		
	ф. 6кВ №25	ОП	от 5 до 20 мин			0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13		
Химград	ф. 6кВ №11	ОП	от 5 до 20 мин			1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	ООО "НЕФТЕХИМ-ЭнергоТрейд" (ОАО "СОРБЕНТ")	
	ф. 6кВ №15	ОП	от 5 до 20 мин			1.71	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71		
	ф. 6кВ №31	ОП	от 5 до 20 мин			0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41		
Закамская	ф. 6кВ №43	ОП	от 5 до 20 мин			1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26		
	ф. 6кВ ПМЭЗ-1	ОП	от 5 до 20 мин			0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07		
	ф. 6кВ ПМЭЗ-2	ОП	от 5 до 20 мин			0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10		
Телефонная	яч. 6кВ №№5,6,14,11,13	ДУ	до 5 мин			2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00		ОАО ПЕРМСКИЙ ТЕЛЕФОННЫЙ ЗАВОД "ТЕЛТА"
Машиностроитель	яч. 6кВ №17	ОП	от 5 до 20 мин	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	ПЕРМСКИЙ ЗАВОД "ТОРГМАШ"	
	яч. 6кВ №30 (ф. Торгмаш)	ОП	от 5 до 20 мин	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58		
Андроновская	яч.6кВ №19 (ф. Абразивный завод 1)	ДУ	до 5 мин	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70		
Краснова	ф.СОЖ-2	ДУ	до 5 мин	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	ОАО Пермский завод смазок и СОЖ	
Южная	яч. 13 (ф. АДС-1), 16 (ф. АДС-2), 23 (ф. АДС-3) – 6кВ	ОП	от 5 до 20 мин					2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	ОАО "МОРИОН"	

Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода графиков	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Потребитель	
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		
Ферма		ОП	от 5 до 20 мин	1.11	1.11	1.11	1.11	1.11	1.11	1.11	1.11	1.11	1.11	1.11	ООО "ВНИИБТ - Буровой инструмент"
Балатовская	ЦРП (Шахтная мельница №1)	ОП	от 5 до 20 мин					0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	ОАО "ГИПСОПОЛИМЕР"	
	ЦРП (Шахтная мельница №2)	ОП	от 5 до 20 мин					0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45		
	ЦРП (Валковая мельница)	ОП	от 5 до 20 мин					1.11	1.11	1.11	1.11	1.11	1.11		
	ТП-2 (Цех №3)	ОП	от 5 до 20 мин					0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06		
	ТП-2 (Цех №3)	ОП	от 5 до 20 мин					0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05		
	ТП-2 (Цех №3)	ОП	от 5 до 20 мин					0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06		
ТП-2 (Цех №3)	ОП	от 5 до 20 мин					0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06			
Технологическая	ф.ф. ПНИТИ 2 – 10кВ	ДУ	до 5 мин		2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	ОАО "ПНИТИ"	
ЭПВРЗ	ф.6кВ №3	ДУ	до 5 мин					2.44	2.44	2.44	2.44	2.44	2.44	ООО "Уралгорнефтемаш"	
ЭПВРЗ	ф.6кВ №7	ОП	от 5 до 20 мин											ООО Литмашпро"	
	ф.6кВ №15	ОП	от 5 до 20 мин	1.93	1.93	1.93	1.93	1.93	1.93	1.93	1.93	1.93	1.93		
Технологическая	ф.ф. КПД 1– 10кВ	ДУ	до 5 мин					1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	ОАО "СТРОЙПАНЕЛЬКОМПЛЕКТ"	
Технологическая	ф.ф. КПД 2 – 10кВ	ОВБ	от 20 до 60 мин								2.00	2.00	2.00		
Крохалевка	ф.ф. МКБ – 2 – 6кВ	ДУ	до 5 мин			2.24	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24	ОАО "АВИАДИГАТЕЛЬ"	
Крохалевка	ф.ф. МКБ – 1 – 6кВ	ОП	от 5 до 20 мин			0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63		
РП-23	МКБ	ОП	от 5 до 20 мин			0.061	0.061	0.061	0.061	0.061	0.061	0.061	0.061		
Жигули	ф. Кондитерская фабрика №1	ОП	от 5 до 20 мин					2.44	2.44	2.44	2.44	2.44	2.44	ООО "НЕСТЛЕ РОССИЯ"	
	ф. Кондитерская фабрика №2	ОП	от 5 до 20 мин												
Голованы	ф.ф. 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 23 – 6кВ	ДУ	до 5 мин							12.56	12.56	12.56	12.56	12.56	ООО "ПЕРМСКИЙ КАРТОН"
Голованы	ф.ф. 10, 11 – 6кВ	ОП	от 5 до 20 мин												
Загарье	ф. 6кВ Картон-1,2	ОП	от 5 до 20 мин		4.40	4.40	4.40	4.40	4.40	4.40	4.40	4.40	4.40		
Гайва	ф.ф. ГСК 1,2 – 6кВ	ОП	от 5 до 20 мин	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	ОАО "УРАЛГИДРОСТАЛЬ"	
Западная	ф. Красный Октябрь - 6кВ	ОП	от 5 до 20 мин					0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	ОАО "ПИЛОМАТЕРИАЛЫ" "КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ"	
Портовая	ф. Красный Октябрь – 6кВ	ДУ	до 5 мин					1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65		
ТП-7064, ТП-7103 вв.1,2	ПС Балатовская ф.ф. ДОЦ 1, 2 – 6кВ	ОВБ	от 20 до 60 мин			0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	ООО "БАЛАТОВСКИЙ ДОЗ"	
Западная	ТП5081 в1	ОП	от 5 до 20 мин											ОАО ПЕРМСКИЙ МАРГАРИНОВЫЙ ЗАВОД "СДОБРИ"	
	ТП5081 в2	ОП	от 5 до 20 мин												
	ТП5205 в1	ОП	от 5 до 20 мин												
	ТП5205 в2	ОП	от 5 до 20 мин		1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30		
	ТП5206 в1	ОП	от 5 до 20 мин												
	ТП5206 в2	ОП	от 5 до 20 мин												
ТП5206 в3	ОП	от 5 до 20 мин													
ТП5206 в4	ОП	от 5 до 20 мин													
Егошиха	ТП-5097	ОП	от 5 до 20 мин	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	ОАО "ПЕРМСКИЙ МОТОВОЗРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД "РЕМПУТЬМАШ"	
Набережная	ТП-5023	ОП	от 5 до 20 мин												
Андроновская	ТП 00733 Т1	ОП	от 5 до 20 мин			0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	ЗАО "ПЕРМТЕХМАШ"	
	ТП 00733 Т2	ОП	от 5 до 20 мин			0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26		
	ТП 00733 Т3	ОП	от 5 до 20 мин			0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17		
Балатовская	РП-15	ОП	от 5 до 20 мин		0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	УПТК ОАО "ТРЕСТ 14"	
	РП-15	ОП	от 5 до 20 мин		0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23		
	ТП 7172	ОП	от 5 до 20 мин		0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27		
Химград	ф.ф. 1, 51 – 6кВ	ОП	от 5 до 20 мин		1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	ЗАО "АШЛЕНД МСП"	
Восточная	ф. 6кВ Комбинат-2,4	ДУ	до 5 мин			0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	ОАО "Завод ЖБИ ОАО "Стройиндустрия"	
Восточная	ф. 6кВ Комбинат-1	ОВБ	от 20 до 60 мин		0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26		
Портовая	ф. Химпричал-2 (яч. 18) и ф. Порт 2(яч. 4) - 6кВ	ДУ	до 5 мин			0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	ОАО "ПОРТ - ПЕРМЬ"	

Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода графиков	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Потребитель	
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		
Закамская	ф.ф. ПЭМЗ-1, 2 – 6 кВ	ДУ	до 5 мин			0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	ОАО "ПЕРМСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Шлюзовая	ф. 6кВ №6 яч.3	ДУ	до 5 мин			0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	ООО "АВТОКОЛОННА 1595"
	ТП-2083, ТП-2132, ТП-6154, ТП-2076, ТП-0054	ОВБ	от 20 до 60 мин		0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	ГУП ИПК "ЗВЕЗДА"
Красава-1	ТП-1	ОВБ	от 20 до 60 мин							0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	УРАЛМОСТОСТРОЙ МОСТООТРЯД - 123
Портовая	ТП-2	ОВБ	от 20 до 60 мин							0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	
Машиностроитель		ОП	от 5 до 20 мин	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	ФГУП "МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 3-Д им. ДЗЕРЖИНСКОГО"
Загарье	ЗИД-2,3,4	ДУ	до 5 мин	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
Фанерная	ф.6кВ №4	ОП	от 5 до 20 мин												ООО "ПЕРМСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ"
	ф.6кВ №7	ОП	от 5 до 20 мин												
	ф.6кВ №101	ОП	от 5 до 20 мин												
	ф.6кВ №103	ОП	от 5 до 20 мин												
	ф.6кВ №104	ОП	от 5 до 20 мин												
	ф.6кВ №106	ОП	от 5 до 20 мин				8.12	8.12	8.12	8.12	8.12	8.12	8.12	8.12	
	ф.6кВ №107	ОП	от 5 до 20 мин												
	ф.6кВ №109	ОП	от 5 до 20 мин												
	ф.6кВ №110	ОП	от 5 до 20 мин												
	ф.6кВ №111	ОП	от 5 до 20 мин												
ф.6кВ №112	ОП	от 5 до 20 мин													
Заречье	ВЛ-110кВ Гранит 1	ДУ	до 5 мин				3.77	3.77	3.77	3.77	3.77	3.77	3.77	3.77	ОАО "НЫТВА"
	ВЛ-110кВ Гранит 2, ВЛ-10кВ Металлист-2	ОП	от 5 до 20 мин		2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	
Малахит		ОП	от 5 до 20 мин					2.70	2.70	2.70	2.70	2.70	2.70	2.70	ФГУП Уральский НИИ композиционных материалов
Устиново	ТП-30	ОП	от 5 до 20 мин		0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	ООО "Производство керамического кирпича на закаменной"
	яч.21а	ОП	от 5 до 20 мин		0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	
ПЗХО	ф. №6	ОП	от 5 до 20 мин		2.58	2.58	2.58	2.58	2.58	2.58	2.58	2.58	2.58	2.58	ФГУП ПЕРМСКИЙ ЗАВОД "МАШИНОСТРОИТЕЛЬ"
	ф. №17	ОП	от 5 до 20 мин		0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	
	ф. №19	ОП	от 5 до 20 мин		0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	
	ф. №21	ОП	от 5 до 20 мин		0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	
	ф. №24	ОП	от 5 до 20 мин		0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	
	ф. №28	ОП	от 5 до 20 мин		0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	
	ф. №43	ОП	от 5 до 20 мин		1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	
	ф. №47	ОП	от 5 до 20 мин		0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	
ф. №52	ОП	от 5 до 20 мин		0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04		
Этилен (ГПП-1)	яч. 6кВ №28	ОП	от 5 до 20 мин					0.582	0.582	0.582	0.582	0.582	0.582	0.582	ОАО "МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ"
Устиново (ГПП-3)	яч.6кВ №14	ОП	от 5 до 20 мин					2.767	2.767	2.767	2.767	2.767	2.767	2.767	
	яч.6кВ №25	ОП	от 5 до 20 мин					1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	
Кашино (ГПП-2)	яч.6кВ №29	ОП	от 5 до 20 мин					2.544	2.544	2.544	2.544	2.544	2.544	2.544	
	яч. 6кВ №18	ОП	от 5 до 20 мин					0.471	0.471	0.471	0.471	0.471	0.471	0.471	
РП-4	яч.6кВ №2	ОП	от 5 до 20 мин					0.021	0.021	0.021	0.021	0.021	0.021	0.021	
	яч.6кВ №27	ОП	от 5 до 20 мин					0.045	0.045	0.045	0.045	0.045	0.045	0.045	

Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода графиков	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Потребитель	
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		
Устиново	ф. СД №7(8)	ОП	от 5 до 20 мин								0	0	0	0	ООО "ЛУКОЙЛ-ПНГП"
	ф. СД №9(10)	ОП	от 5 до 20 мин								11.73	11.73	11.73	11.73	
	ф. СД №2(3, 4)	ОП	от 5 до 20 мин								2.66	2.66	2.66	2.66	
Устиново РП-6	ф. Н-1	ОП	от 5 до 20 мин								0	0	0	0	
	ф. Н-2	ОП	от 5 до 20 мин								0	0	0	0	
	ф. Н-3	ОП	от 5 до 20 мин								0.53	0.53	0.53	0.53	
	ф. Н-4	ОП	от 5 до 20 мин								0.64	0.64	0.64	0.64	
	ф. Н-5	ОП	от 5 до 20 мин								0	0	0	0	
	ф. Н-6	ОП	от 5 до 20 мин								0	0	0	0	
Машиностроитель	яч. №13	ОП	от 5 до 20 мин						2.18	2.18	2.18	2.18	2.18	2.18	
Синтетическая	Ячейка № 3 ТП 1-2 тр№1 1000 кВа	ОП	от 5 до 20 мин			0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	ООО "Хенкель Рус"
	Ячейка № 4 ТП 3-4 тр№1 630-1000 кВА	ОП	от 5 до 20 мин			1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	
	Ячейка № 12 ТП 1-2 тр№2 1000 кВа	ОП	от 5 до 20 мин			0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	
	Ячейка № 13 ТП 3-4 тр№2 630-1000 кВА	ОП	от 5 до 20 мин			0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	
	Ячейка № 15 ТП 8 тр-р 1000 кВА	ОП	от 5 до 20 мин			0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	
Сталь		ОП	от 5 до 20 мин												ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (Мотовилихинские заводы)
Зил		ОП	от 5 до 20 мин	3	4.6	4.6	7.11	8.53	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6		
ГПП6		ОП	от 5 до 20 мин												
Фталева	яч. 6кВ №39	ОП	от 5 до 20 мин	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	ОАО "Камтэкс-Химпром"
	яч. 6кВ №42	ОП	от 5 до 20 мин	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	
ПДК		ОП	от 5 до 20 мин	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	ООО "ПЛИТПРОМ"
Верещагино		ДД	от 20 до 60 мин											5	Пермская дистанция Свердловской железной дороги (ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ") (РЖД Пермская дистанция)
Бородулино		ДД	от 20 до 60 мин											5	
Дивья		ДД	от 20 до 60 мин									2	2		
Чайковская		ДД	от 20 до 60 мин									4	4		
Григорьевская		ДД	от 20 до 60 мин									4	4		
Оверята		ДД	от 20 до 60 мин									4	4		
Менделеево		ДД	от 20 до 60 мин											5	
Кухтым		ДД	от 20 до 60 мин									2	2		
Боковая		ДД	от 20 до 60 мин									3	3		
Парма		ДД	от 20 до 60 мин									2	2		
Курья		ДД	от 20 до 60 мин									4	4		
Бобки		ДД	от 20 до 60 мин									2	2		
Зюкай		ДД	от 20 до 60 мин									4	4		
Сюзьва		ДД	от 20 до 60 мин									4	4		
Блочная		ДД	от 20 до 60 мин									4	4		
Левшино		ДД	от 20 до 60 мин									4	4		
Мулянка		ДД	от 20 до 60 мин											4	Кунгурская дистанция Свердловской железной дороги (ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ")
Осенцы		ДД	от 20 до 60 мин											1	
Ляды		ДД	от 20 до 60 мин											3	Чусовская дистанция Свердловской железной дороги (ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ")

Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода графиков	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Потребитель	
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		
Каменоложская	ф.01	ОВБ	от 20 до 60 мин								0.635	0.635	0.635	0.635	ООО "ЛУКОЙЛ-Пермь"
	ф.06	ОВБ	от 20 до 60 мин											0.801	
	ф.03	ОВБ	от 20 до 60 мин							1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	
	ф.37	ОВБ	от 20 до 60 мин								0.42	0.42	0.42	0.42	
	ф.40	ОВБ	от 20 до 60 мин							0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	
	КНС 1102	ОВБ	от 20 до 60 мин						1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	
Ярино	КНС 0404	ОВБ	от 20 до 60 мин						1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	
	ф.06	ОВБ	от 20 до 60 мин								0.28	0.28	0.28	0.28	
Ножовка	ф.04, 05	ОВБ	от 20 до 60 мин								0.67	0.67	0.67	0.67	
	БКНС 0701	ОВБ	от 20 до 60 мин						0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	
	ф.07	ОВБ	от 20 до 60 мин						0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	
	ф.09	ОВБ	от 20 до 60 мин						0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	
	ф.10	ОВБ	от 20 до 60 мин						0.072	0.072	0.072	0.072	0.072	0.072	
	ф.20	ОВБ	от 20 до 60 мин						0.041	0.041	0.041	0.041	0.041	0.041	
Первомайская	БКНС 0703	ОВБ	от 20 до 60 мин						0.488	0.488	0.488	0.488	0.488	0.488	
	ф.07	ОВБ	от 20 до 60 мин						0.371	0.371	0.371	0.371	0.371	0.371	
Опалиха	ф.04	ОВБ	от 20 до 60 мин						0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	
	ф.19	ОВБ	от 20 до 60 мин						0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	
	ф.09	ОВБ	от 20 до 60 мин						0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	
	ф.03	ОВБ	от 20 до 60 мин						0.745	0.745	0.745	0.745	0.745	0.745	
	ф.10	ОВБ	от 20 до 60 мин						0.415	0.415	0.415	0.415	0.415	0.415	
Этилен (ГПП-1)	яч.11	ОП	от 5 до 20 мин								0.768	0.768	0.768	0.768	ЗАО "СИБУР-ХИМПРОМ"
	яч.13	ОП	от 5 до 20 мин								1.831	1.831	1.831	1.831	
	яч.19	ОП	от 5 до 20 мин								2.254	2.254	2.254	2.254	
	яч.27	ОП	от 5 до 20 мин								1.711	1.711	1.711	1.711	
	яч.28	ОП	от 5 до 20 мин								0.203	0.203	0.203	0.203	
	ГРС	ОП	от 5 до 20 мин								0.002	0.002	0.002	0.002	
	РП-7 яч.1А	ОП	от 5 до 20 мин								0	0	0	0	
	РП-7 яч.21	ОП	от 5 до 20 мин								0.101	0.101	0.101	0.101	
РП-7 яч.18	ОП	от 5 до 20 мин								0.39	0.39	0.39	0.39		
РП-7 ТП-75	ОП	от 5 до 20 мин								0.057	0.057	0.057	0.057		
Кашино (ГПП-2)	яч.13	ОП	от 5 до 20 мин										0.797	0.797	
	яч.18	ОП	от 5 до 20 мин										0.358	0.358	
	РП-4 яч.2	ОП	от 5 до 20 мин										0.014	0.014	
	РП-4 яч.27	ОП	от 5 до 20 мин										0.052	0.052	
Мостовая	В 10кВ Т1	ДУ	до 5 мин											8.16	
Клин	В 10кВ Т1	ДУ	до 5 мин											1.81	
Малиновская	III или IV сш	ОП	от 5 до 20 мин						1.59	1.59	1.59	1.59	1.59	1.59	
Малиновская	I или II сш	ОП	от 5 до 20 мин						3.41	3.41	3.41	3.41	3.41	3.41	
Малахово	В 10кВ Т2	ДУ	до 5 мин											3.18	

Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода графиков	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Потребитель	
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		
Аэропорт	ЦРП-1	ОВБ	от 20 до 60 мин										0.46	0.46	ФГУП "ПЕРМСКИЕ АВИАЛИНИИ"
	ЦРП-2	ОВБ	от 20 до 60 мин										0.60	0.60	
	ТП-1А	ОВБ	от 20 до 60 мин										0.14	0.14	
		ОВБ	от 20 до 60 мин										0.00	0.00	
Волеги	I сш: ф.ф. 1,34,5,17,23 - 10кВ	ОВБ	от 20 до 60 мин											1.60	ФГУП "ПЕРМСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС"
Заводская	вв Т1	ДУ	до 5 мин			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	ОАО "ОЧЕРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"
	вв Т2	ОП	от 5 до 20 мин		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
Павловская	ф.ф. 12 - 10кВ	ДУ	до 5 мин				1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	ООО "ВНИИБТ - Буровой инструмент" (ОАО "ПАВЛОВСКИЙ МАШЗАВОД")
Городская Верещагино	ф.ф. 3, 4, 10 - 10кВ	ОП	от 5 до 20 мин										12	12	Мелкомоторные потребители (ЗАО "КЭС - МУЛЬТИЭНЕРГЕТИКА")
	ф.ф. 5, 10 - 10кВ	ОП	от 5 до 20 мин												
Морозово	яч. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18 - 10кВ	ОП	от 5 до 20 мин									1.00	1.00	1.00	ООО "ПЕРМТРАНСГАЗ" (ОЧЕРСКОЕ ЛПУМГ)
Кудымкар	ф.10кВ №4	ОП	от 5 до 20 мин												Мелкомоторные потребители (ОАО "Кудымкарские электрические сети")
	ф.10кВ №6	ОП	от 5 до 20 мин												
	ф.10кВ №7	ОП	от 5 до 20 мин												
	ф.10кВ №8	ОП	от 5 до 20 мин												
	ф.10кВ №9	ОП	от 5 до 20 мин												
	ф.10кВ №10	ОП	от 5 до 20 мин									5.00	11.00	11.00	
	ф.10кВ №11	ОП	от 5 до 20 мин												
	ф.10кВ №12	ОП	от 5 до 20 мин												
	ф.10кВ №13	ОП	от 5 до 20 мин												
ф.10кВ №16	ОП	от 5 до 20 мин													
ф.10кВ №17	ОП	от 5 до 20 мин													
Пермско-Закамский энергорайон				36	66	120	143	186	238	274	301	365	405		

Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода графиков	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Потребитель
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
Южный энергорайон														
Зязелга	ввод 10кВ № 2, 2 с.ш.	ДУ	до 5 мин										2.20	ООО "Пермтрансгаз" Бардымское ЛПУМГ
Сутузово		ОВБ	от 20 до 60 мин											ООО "Пермтрансгаз" Чайковское ЛПУМГ
Чайковская		ОВБ	от 20 до 60 мин			3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
Романовка		ОП	от 5 до 20 мин					1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	ООО "Пермтрансгаз" Алмазное ЛПУМГ
Березовка		ОП	от 5 до 20 мин					5.51	5.51	5.51	5.51	5.51	5.51	ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС» (ОАО "Северо-Западные магистральные нефтепроводы")
Тишково		ОП	от 5 до 20 мин				1.62	1.62	1.62	1.62	1.62	1.62	1.62	
БКНС - 6	ввод 6кВ № 2	ОВБ	от 20 до 60 мин				0.655	0.655	0.655	0.655	0.655	0.655	0.655	ООО "ЛУКОЙЛ-Пермь"
Гожан	ввод 6кВ №2	ОВБ	от 20 до 60 мин				1.98	1.98	1.98	1.98	1.98	1.98	1.98	
ДНС-5		ОВБ	от 20 до 60 мин				0.604	0.604	0.604	0.604	0.604	0.604	0.604	
КНС-5	ввод 6кВ №1,2	ОВБ	от 20 до 60 мин			2.887	2.887	2.887	2.887	2.887	2.887	2.887	2.887	
Павловка	ввод 6кВ №2	ОВБ	от 20 до 60 мин			0.995	0.995	0.995	0.995	0.995	0.995	0.995	0.995	
Разведка		ОВБ	от 20 до 60 мин			1.547	1.547	1.547	1.547	1.547	1.547	1.547	1.547	
Слудка	яч. 6, яч. 24 - 6кВ	ОВБ	от 20 до 60 мин	2.572	2.572	2.572	2.572	2.572	2.572	2.572	2.572	2.572	2.572	
ЦДНС		ОВБ	от 20 до 60 мин	3.247	3.247	3.247	3.247	3.247	3.247	3.247	3.247	3.247	3.247	
Алтынная	ф. №2-10кВ	ОВБ	от 20 до 60 мин			0.174	0.174	0.174	0.174	0.174	0.174	0.174	0.174	
Дороховка	ввод-6кВ №2	ОВБ	от 20 до 60 мин			0.478	0.478	0.478	0.478	0.478	0.478	0.478	0.478	
Казакровка	ввод-6кВ №2	ОВБ	от 20 до 60 мин	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	
Курбаты	ввод-6кВ №1	ОВБ	от 20 до 60 мин			0.592	0.592	0.592	0.592	0.592	0.592	0.592	0.592	
	ввод-6кВ №2	ОВБ	от 20 до 60 мин			0.178	0.178	0.178	0.178	0.178	0.178	0.178	0.178	
Трифоновка	ввод-35 кВ №1	ОВБ	от 20 до 60 мин				0.923	0.923	0.923	0.923	0.923	0.923	0.923	
	ввод-35 кВ №2	ОВБ	от 20 до 60 мин							0.501	0.501	0.501	0.501	
Уразметьево	ф. №8	ОВБ	от 20 до 60 мин							0	0	0	0	
Щ. Озеро	ф. №4-10кВ	ОВБ	от 20 до 60 мин							0.049	0.049	0.049	0.049	
	ф. №20-10кВ	ОВБ	от 20 до 60 мин							0.143	0.143	0.143	0.143	
Чад (т)		ДД	от 20 до 60 мин							1.00	1.00	1.00	1.00	ГОРЬКОВСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
Щучье Озеро (т)		ДД	от 20 до 60 мин							2.00	2.00	2.00	2.00	
Кюеда (т)		ДД	от 20 до 60 мин							2.00	2.00	2.00	2.00	
Чернушка (т)		ДД	от 20 до 60 мин							3.00	3.00	3.00	3.00	
Каучук	ВЛ 110кВ ГПП-1	ДУ	до 5 мин							10.000	10.000	10.000	10.000	ОАО "Уралоргсинтез"
Слудка		ОВБ	от 20 до 60 мин							3.000	3.000	3.000	3.000	ОАО "Уралсибнефтепровод"
Чернушка		ОВБ	от 20 до 60 мин				2.00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	ООО "ЧЕРНУШКАСТРОЙКЕРАМИКА"
Чернушка		ОВБ	от 20 до 60 мин								1.500	1.500	1.500	ОАО "ПЕРМНЕФТЕГЕОФИЗИКА"
Чернушка		ОВБ	от 20 до 60 мин								2.000	2.000	2.000	ООО "МаСКо"
Чернушка		ОВБ	от 20 до 60 мин						7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	Мелкомоторные потребители (МУП "ЧЕРНУШИНСКИЕ ГОРОДСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ")
Южный энергорайон				7	7	17	25	31	41	62	64	64	66	

Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода графиков	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Потребитель
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
Кунгурский энергорайон														
Ергач	ф. №2 (КТП-203 Цех№3, ЦЭХ ПГП)	ОВБ	от 20 до 60 мин	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	ОАО "ЕРГАЧ"
Кунгур	ф.ф. 7, 9, 13, 14, 18, 21, 22 – 6кВ	ОП	от 5 до 20 мин	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	ОАО "КУНГУРСКИЙ МАШЗАВОД"
Кунгур-тяговая	ф. 10кВ №4	ОП	от 5 до 20 мин				1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	ООО "КНАУФ ГИПС КУНГУР"
	ф. 10кВ №5	ОП	от 5 до 20 мин				2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	
Калинини Н.Кунгурская	ф.ф. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 – 10кВ яч. 2, 16 – 10кВ	ОП	от 5 до 20 мин						3	3	3	3	3	ООО "ПЕРМТРАНСГАЗ" (КУНГУРСКОЕ ЛПУМГ)
		ОП	от 5 до 20 мин											
Кишерть		ОВБ	от 20 до 60 мин											Кунгурская дистанция Свердловской железной дороги (ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ")
Лек		ОВБ	от 20 до 60 мин											
Ергач		ОВБ	от 20 до 60 мин											
Тюриково		ОВБ	от 20 до 60 мин											
Глухарь		ОВБ	от 20 до 60 мин											
Ирень	ф. 10кВ № 6,15	ОВБ	от 20 до 60 мин											ООО "Мясокомбинат "Кунгурский"
Кировская	ф. №5,6	ОВБ	от 20 до 60 мин											
Карьево	ввод-6кВ №1	ОВБ	от 20 до 60 мин		1.471	1.471	1.471	1.471	1.471	1.471	1.471	1.471	1.471	ООО "ЛУКОЙЛ-Пермь"
	ввод-6кВ №2	ОВБ	от 20 до 60 мин				4.576	4.576	4.576	4.576	4.576	4.576	4.576	
Кыласово	ввод-6кВ №1	ОВБ	от 20 до 60 мин					1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	
	ввод-6кВ №2	ОВБ	от 20 до 60 мин					0.323	0.323	0.323	0.323	0.323	0.323	
Кокуй	ввод-35 кВ №1	ОВБ	от 20 до 60 мин					0.284	0.284	0.284	0.284	0.284	0.284	
	ввод-35 кВ №2	ОВБ	от 20 до 60 мин					0.274	0.274	0.274	0.274	0.274	0.274	
Шустово	ввод-6кВ №2	ОВБ	от 20 до 60 мин					0.141	0.141	0.141	0.141	0.141	0.141	
	ввод-6кВ №1	ОВБ	от 20 до 60 мин					0.038	0.038	0.038	0.038	0.038	0.038	
Промысловая	ввод-6кВ №2	ОВБ	от 20 до 60 мин					0.056	0.056	0.056	0.056	0.056	0.056	
	ф. №2-6кВ	ОВБ	от 20 до 60 мин			0.694	0.694	0.694	0.694	0.694	0.694	0.694	0.694	
Павлово		ОВБ	от 20 до 60 мин										ООО "ЛУКОЙЛ-Пермь"	
Ашاپ (РП Сосновка)	ввод-10кВ №1	ОВБ	от 20 до 60 мин				0.277	0.277	0.277	0.277	0.277	0.277		
Уинск	ф. №7	ОВБ	от 20 до 60 мин					0	0	0	0	0		
Чайка	ввод-35 кВ №1	ОВБ	от 20 до 60 мин			1.807	1.807	1.807	1.807	1.807	1.807	1.807		
	ввод-35 кВ №2	ОВБ	от 20 до 60 мин	0.345	0.345	0.345	0.345	0.345	0.345	0.345	0.345	0.345		
Губаны	ввод-6кВ №1	ОВБ	от 20 до 60 мин	0.053	0.053	0.053	0.053	0.053	0.053	0.053	0.053	0.053		
	ввод-6кВ №2	ОВБ	от 20 до 60 мин					0.121	0.121	0.121	0.121	0.121		
	ввод-35 кВ №1	ОВБ	от 20 до 60 мин	1.657	1.657	1.657	1.657	1.657	1.657	1.657	1.657	1.657		
Суда	ввод-35 кВ №2	ОВБ	от 20 до 60 мин					1.053	1.053	1.053	1.053	1.053		
	ф. №4-10кВ	ОВБ	от 20 до 60 мин					0.005	0.005	0.005	0.005	0.005		
	ф. №8-10кВ	ОВБ	от 20 до 60 мин									0		

Кунгурский энергорайон	4	6	8	16	23	23	23	23	23	39
-------------------------------	----------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода графиков	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Потребитель	
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		
В том числе транзит 110кВ Оверята-Зюкай-Кузьма															
Сюзьва		ДД	от 20 до 60 мин									4	4	Пермская дистанция Свердловской железной дороги (ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ") (РЖД Пермская дистанция)	
Григорьевская		ДД	от 20 до 60 мин									4	4		
Чайковская		ДД	от 20 до 60 мин									4.2	4.2		
Бородулино		ДД	от 20 до 60 мин										5		
Верещагино		ДД	от 20 до 60 мин										5		
Менделеево		ДД	от 20 до 60 мин										5		
Зюкай		ДД	от 20 до 60 мин									4	4	Мелкомоторные потребители (ЗАО "КЭС - МУЛЬТИЭНЕРГЕТИКА")	
Городская	ф.ф. 3, 4, 10 – 10кВ	ОП	от 5 до 20 мин										12		
Верещагино	ф.ф. 5, 10 – 10кВ	ОП	от 5 до 20 мин										12		
Волеги	I сш: ф.ф. 1,34,5,17,23 - 10кВ	ОВБ	от 20 до 60 мин	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.6	ФГУП "ПЕРМСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС"

транзит 110кВ Оверята-Зюкай-Кузьма	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	45
---	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	-----------

Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода графиков	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Потребитель	
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		
В том числе Закамский энергорайон															
ТЭЦ5	Тр-р №1 ТП 1, Тр-р №7 ТП 1	ОП	от 5 до 20 мин				2.474	2.474	2.474	2.474	2.474	2.474	2.474	КРАСНОКАМСКАЯ БУМАЖНАЯ ФАБРИКА ГПОП ГОЗНАК	
ТЭЦ5	ф.ЗМС 1 - 6кВ	ДУ	до 5 мин				1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	ОАО "КРАСНОКАМСКИЙ ЗАВОД"	
ТЭЦ5	ф. 3 – 6кВ	ДУ	до 5 мин	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	ООО "СПЕЦНЕФТЕХИММАШ"	
ТЭЦ5	ф. 6 кВ "Новый Выпарной"	ОП	от 5 до 20 мин											ОАО "ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ "КАМА"	
	ф. 6 кВ "ПС-9 ввод №1"	ОП	от 5 до 20 мин												
	ф. 6 кВ "ПС-9 ввод №2"	ОП	от 5 до 20 мин												
	ф. 6 кВ "Фильтровальная-1"	ОП	от 5 до 20 мин	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29		
	ф. 6 кВ "Фильтровальная-2"	ОП	от 5 до 20 мин												
ГПП1		ОП	от 5 до 20 мин	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00		
ГПП2		ОП	от 5 до 20 мин	7.32	7.32	7.32	7.32	7.32	7.32	7.32	7.32	7.32	7.32		
Очистные		ОП	от 5 до 20 мин	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97		
ТЭЦ13	ф. 6кВ №8	ДУ	до 5 мин				1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	ООО "КАМСКИЙ КАБЕЛЬ"	
	ф. 6кВ №12	ДУ	до 5 мин				0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22		
	ф. 6кВ №13	ДУ	до 5 мин				0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54		
	ф. 6кВ №15	ДУ	до 5 мин				0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35		
	ф. 6кВ №18	ДУ	до 5 мин				0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48		
ТЭЦ13	ф. 6кВ №2	ОП	от 5 до 20 мин							0.40	0.40	0.40	0.40		
	ф. 6кВ №5	ОП	от 5 до 20 мин							1.14	1.14	1.14	1.14		
	ф. 6кВ №9	ОП	от 5 до 20 мин								0.22	0.22	0.22		
	ф. 6кВ №20	ОП	от 5 до 20 мин								0.65	0.65	0.65		
	ф. 6кВ №14	ОП	от 5 до 20 мин									0.78	0.78		
	ф. 6кВ №16	ОП	от 5 до 20 мин									0.96	0.96		
ТЭЦ14	ф.ф. 6кВ РП-3А,3Б,4А,4Б,5А,5Б	ОП	от 5 до 20 мин											ОАО "ГалоПолимер Пермь"	
Ласьва		ОП	от 5 до 20 мин				10.10	10.10	10.10	10.10	10.10	10.10	10.10		
ГПП4		ОП	от 5 до 20 мин												
ТЭЦ14	ВЛ 110кВ «ТЭЦ 14-Крым» ц. 2	ДУ	до 5 мин				1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	ПЕРМСКИЙ ф-л РОССИЙСКОГО НЦ "ПРИКЛАДНАЯ ХИМИЯ"	
ТЭЦ14	ТП 1608, ТП 1554	ОП	от 5 до 20 мин						0.91	0.92	0.93	0.94	0.95	0.98	ООО "СИЛИКАТ"
Химград	ф.6кВ №11	ОП	от 5 до 20 мин	0.00	0.00	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	ООО "НЕФТЕХИМ-ЭнергоТрейд" (ОАО "СОРБЕНТ")	
	ф.6кВ №15	ОП	от 5 до 20 мин	0.00	0.00	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71		
	ф.6кВ №31	ОП	от 5 до 20 мин	0.00	0.00	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41		
	ф.6кВ №43	ОП	от 5 до 20 мин	0.00	0.00	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26		
Машиностроитель	яч. 6кВ №17	ОП	от 5 до 20 мин	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	ПЕРМСКИЙ ЗАВОД "ТОРГМАШ"	
Андроновская	яч. 6кВ №30 (ф. Торгмаш)	ОП	от 5 до 20 мин	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58			
	яч.6кВ №19 (ф. Абразивный завод 1)	ДУ	до 5 мин	0.700	0.700	0.700	0.700	0.700	0.700	0.700	0.700	0.700			
ЭПВРЗ	ф.6кВ №3	ДУ	до 5 мин						2.44	2.44	2.44	2.44	2.44	2.44	ООО "Уралгорнефтемаш"
ЭПВРЗ	ф.6кВ №7	ОП	от 5 до 20 мин											ООО Литмашпро"	
	ф.6кВ №15	ОП	от 5 до 20 мин	1.93	1.93	1.93	1.93	1.93	1.93	1.93	1.93	1.93	1.93		
Гайва	ф.ф. ГСК 1.2 – 6кВ	ОП	от 5 до 20 мин	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	ОАО "УРАЛГИДРОСТАЛЬ"	
Западная	ф. Красный Октябрь - 6кВ	ОП	от 5 до 20 мин						0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	ОАО "ПИЛОМАТЕРИАЛЫ" "КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ"	
Портовая	ф. Красный Октябрь – 6кВ	ДУ	до 5 мин						1.65	1.65	1.65	1.65	1.65		
Западная	ТП5081 в1	ОП	от 5 до 20 мин											ОАО ПЕРМСКИЙ МАРГАРИНОВЫЙ ЗАВОД "СДОБРИ"	
	ТП5081 в2	ОП	от 5 до 20 мин												
	ТП5205 в1	ОП	от 5 до 20 мин												
	ТП5205 в2	ОП	от 5 до 20 мин												
	ТП5206 в1	ОП	от 5 до 20 мин			1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30		
	ТП5206 в2	ОП	от 5 до 20 мин												
	ТП5206 в3	ОП	от 5 до 20 мин												
ТП5206 в4	ОП	от 5 до 20 мин													
Андроновская	ТП 00733 Т1	ОП	от 5 до 20 мин			0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	ЗАО "ПЕРМТЕХМАШ"	
	ТП 00733 Т2	ОП	от 5 до 20 мин			0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26		
	ТП 00733 Т3	ОП	от 5 до 20 мин			0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17		
Химград	ф.ф. 1, 51 – 6кВ	ОП	от 5 до 20 мин			1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	ЗАО "АШЛЕНД МСП"	
Портовая	ф. Химпричал-2 (яч. 18) и ф. Порт 2(яч. 4) - 6кВ	ДУ	до 5 мин			0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	ОАО "ПОРТ - ПЕРМЬ"	

Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода графиков	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Потребитель	
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		
Закамская	ф.ф. ПЭМЗ-1, 2 – 6 кВ	ДУ	до 5 мин	0.00	0.00	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	ОАО "ПЕРМСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Красава-1	ТП-1	ОВБ	от 20 до 60 мин							0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	УРАЛМОСТОСТРОЙ МОСТООТРЯД - 123
Портовая	ТП-2	ОВБ	от 20 до 60 мин							0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	
Машиностроитель		ОП	от 5 до 20 мин	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	ФГУП "МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ З-Д им. ДЗЕРЖИНСКОГО"
Загарье		ДУ	до 5 мин	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
Фанерная	ф.6кВ №4	ОП	от 5 до 20 мин												ООО "ПЕРМСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ"
	ф.6кВ №7	ОП	от 5 до 20 мин												
	ф.6кВ №101	ОП	от 5 до 20 мин												
	ф.6кВ №103	ОП	от 5 до 20 мин												
	ф.6кВ №104	ОП	от 5 до 20 мин												
	ф.6кВ №106	ОП	от 5 до 20 мин				8.12	8.12	8.12	8.12	8.12	8.12	8.12	8.12	
	ф.6кВ №107	ОП	от 5 до 20 мин												
	ф.6кВ №109	ОП	от 5 до 20 мин												
	ф.6кВ №110	ОП	от 5 до 20 мин												
	ф.6кВ №111	ОП	от 5 до 20 мин												
ф.6кВ №112	ОП	от 5 до 20 мин													
Заречье	ВЛ-110кВ Гранит 1	ДУ	до 5 мин	0.00	0.00	0.00	3.77	3.77	3.77	3.77	3.77	3.77	3.77	3.77	ОАО "НЫТВА"
	ВЛ-110кВ Гранит 2, ВЛ-10кВ Металист-2	ОП	от 5 до 20 мин	0.00	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	
Машиностроитель	яч. №13	ОП	от 5 до 20 мин	0.00	0.00	0.00	0.00	2.18	2.18	2.18	2.18	2.18	2.18	2.18	ОАО "ПЕРМСКИЙ МУКОМОЛЬНЫЙ ЗАВОД"
Синтетическая	Ячейка № 3 ТП 1-2 тр№1 1000 кВа	ОП	от 5 до 20 мин	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	ООО "Хенкель Рус"
	Ячейка № 4 ТП 3-4 тр№1 630-1000 кВА	ОП	от 5 до 20 мин	0.00	0.00	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	
	Ячейка № 12 ТП 1-2 тр№2 1000 кВа	ОП	от 5 до 20 мин	0.00	0.00	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	
	Ячейка № 13 ТП 3-4 тр№2 630-1000 кВА	ОП	от 5 до 20 мин	0.00	0.00	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	
	Ячейка № 15 ТП 8 тр-р 1000 кВА	ОП	от 5 до 20 мин	0.00	0.00	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	
Чайковская		ДД	от 20 до 60 мин										4	4	Пермская дистанция Свердловской железной дороги (ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ") (РЖД Пермская дистанция)
Григорьевская		ДД	от 20 до 60 мин										4	4	
Оверята		ДД	от 20 до 60 мин										4	4	
Менделеево		ДД	от 20 до 60 мин										0	5	
Курья		ДД	от 20 до 60 мин										4	4	
Зюкай		ДД	от 20 до 60 мин										4	4	
Сюзьва		ДД	от 20 до 60 мин										4	4	
Блочная		ДД	от 20 до 60 мин										4	4	
Волеги	I сш: ф.ф. 1,34,5,17,23 - 10кВ	ОВБ	от 20 до 60 мин	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.6	ФГУП "ПЕРМСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС"
Заводская	вв Т1	ДУ	до 5 мин	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	ОАО "ОЧЕРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"
		ОП	от 5 до 20 мин	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
Павловская	ф.ф. 12 – 10кВ	ДУ	до 5 мин	0.00	0.00	0.00	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	ООО "ВНИИБТ - Буровой инструмент" (ОАО "ПАВЛОВСКИЙ МАШЗАВОД")
Городская	ф.ф. 3, 4, 10 – 10кВ	ОВБ	от 20 до 60 мин									6	6	6	Мелкомоторные потребители (ЗАО "КЭС - МУЛЬТИЭНЕРГЕТИКА")
Морозово	яч. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18 – 10кВ	ОП	от 5 до 20 мин	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	ООО "ПЕРМТРАНСГАЗ" (ОЧЕРСКОЕ ЛПУМГ)
Кудымкар	ф.ф. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17 – 10кВ	ОП	от 5 до 20 мин									5.00	11.00	11.00	Мелкомоторные потребители (ОАО "Кудымкарские электрические сети")
Закамский энергорайон				21	26	50	71	79	80	82	95	131	137		


Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода графиков	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Потребитель
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
В том числе Чернушинский энергорайон														
Зязелга	ввод 10кВ № 2, 2 с.ш.	ДУ	до 5 мин										2.20	ООО "Пермтрансгаз" Бардымское ЛПУМГ
Романовка		ОП	от 5 до 20 мин										1.00	ООО "Пермтрансгаз" Алмазное ЛПУМГ
БКНС - 6	ввод 6кВ № 2	ОВБ	от 20 до 60 мин				0.655	0.655	0.655	0.655	0.655	0.655	0.655	ООО "ЛУКОЙЛ-Пермь"
ДНС-5		ОВБ	от 20 до 60 мин				0.604	0.604	0.604	0.604	0.604	0.604	0.604	
КНС-5	ввод 6кВ №1,2	ОВБ	от 20 до 60 мин			2.887	2.887	2.887	2.887	2.887	2.887	2.887	2.887	
Павловка	ввод 6кВ №2	ОВБ	от 20 до 60 мин			0.995	0.995	0.995	0.995	0.995	0.995	0.995	0.995	
Разведка		ОВБ	от 20 до 60 мин			1.547	1.547	1.547	1.547	1.547	1.547	1.547	1.547	
Слудка	яч. 6, яч. 24 - 6кВ	ОВБ	от 20 до 60 мин	2.572	2.572	2.572	2.572	2.572	2.572	2.572	2.572	2.572	2.572	
ЦДНС		ОВБ	от 20 до 60 мин	3.247	3.247	3.247	3.247	3.247	3.247	3.247	3.247	3.247	3.247	
Трифоновка	ввод-35 кВ №1	ОВБ	от 20 до 60 мин				0.923	0.923	0.923	0.923	0.923	0.923	0.923	
	ввод-35 кВ №2	ОВБ	от 20 до 60 мин							0.501	0.501	0.501	0.501	
Щ. Озеро	ф. №4-10кВ	ОВБ	от 20 до 60 мин							0.049	0.049	0.049	0.049	
	ф. №20-10кВ	ОВБ	от 20 до 60 мин							0.143	0.143	0.143	0.143	
Чад (т)		ДД	от 20 до 60 мин							1.00	1.00	1.00	1.00	ГОРЬКОВСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
Щучье Озеро (т)		ДД	от 20 до 60 мин							2.00	2.00	2.00	2.00	
Кюеда (т)		ДД	от 20 до 60 мин							2.00	2.00	2.00	2.00	
Чернушка (т)		ДД	от 20 до 60 мин							3.00	3.00	3.00	3.00	
Слудка		ОВБ	от 20 до 60 мин						3	3	3	3	3	ОАО "Уралсибнефтепровод"
Чернушка		ОВБ	от 20 до 60 мин				2	2	2	2	2	2	2	ООО "ЧЕРНУШКАСТРОЙКЕРАМИКА"
Чернушка		ОВБ	от 20 до 60 мин							1.5	1.5	1.5	1.5	ОАО "ПЕРМНЕФТЕГЕОФИЗИКА"
Чернушка		ОВБ	от 20 до 60 мин								2	2	2	ООО "МаСко"
Чернушка		ОВБ	от 20 до 60 мин						7	7	7	7	7	Мелкомоторные потребители (МУП)

Чернушинский энергорайон

6 6 11 15 15 25 36 38 38 41

Итого по филиалу ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго»	Время отключения	Номер очереди отключения (МВт)									
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
	до 5 мин	28	72	101	157	162	195	211	223	225	240
	от 5 до 20 мин	39	70	109	137	183	207	240	269	294	299
	от 20 до 60 мин	10	12	27	38	49	81	108	132	181	243
	всего	77	154	237	331	394	482	559	624	701	782
	всего по ДУ	28	72	101	157	162	195	211	223	225	240

Заместитель главного инженера по ОТУ - начальник ЦУС



Д.Б. Бояршинов