



Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода графиков	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Потребитель	
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		
<b>Березниковско-Соликамский энергорайон</b>															
Магний	ШСВ-3	ДУ	до 5 мин		42.40	42.40	42.40	42.40	42.40	42.40	42.40	42.40	42.40	42.40	ОАО "Промышленная энергетика" (ОАО "КОРПОРАЦИЯ ВСМПО-АВИСМА" ФИЛИАЛ "АВИСМА")
Титан	ВЛ№1-110 кВ Титан - АТЗ	ДУ	до 5 мин	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	ОАО "АЗОТ"
ТЭЦ4	яч. 14 – 6кВ	ДУ	до 5 мин						2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	ОАО "БЕРЕЗНИКОВСКИЙ СОДОВЫЙ ЗАВОД"
ТЭЦ4	яч.21	ОП	до 20 мин						0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	ОАО "СОДА-ХЛОРАТ"
	яч.38	ОП	до 20 мин						1.13	1.13	1.13	1.13	1.13		
	яч.37	ОП	до 20 мин						0.05	0.05	0.05	0.05	0.05		
Содовая-3	яч.18	ОП	до 60 мин						0.80	0.80	0.80	0.80	0.80		
	яч.21	ОП	до 60 мин					3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
СБП ГПП1	ф. 110кВ 10 (или 11) сигнал "стоп производство"	ДУ	до 5 мин				40.40	40.40	40.40	40.40	40.40	40.40	40.40	ОАО "СОЛИКАМСКБУМПРОМ"	
Соликамск	ф. 10кВ №1	ДУ	до 5 мин						6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	ОАО "СОЛИКАМСКИЙ МАГНИЕВЫЙ ЗАВОД"	
	ф. 10кВ №5	ДУ	до 5 мин						6.80	6.80	6.80	6.80	6.80		
	ф. 10кВ №6	ДУ	до 5 мин						0.84	0.84	0.84	0.84	0.84		
	ф. 6кВ №5	ДУ	до 5 мин						1.30	1.30	1.30	1.30	1.30		
	ф. 6кВ №9	ДУ	до 5 мин						2.20	2.20	2.20	2.20	2.20		
	ф. 6кВ №10	ДУ	до 5 мин							0.70	0.70	0.70	0.70		
	ф. 6кВ №11	ДУ	до 5 мин							5.80	5.80	5.80	5.80		
	ф. 6кВ №13	ДУ	до 5 мин								0.30	0.30	0.30		
	ф. 6кВ №16	ДУ	до 5 мин								2.70	2.70	2.70		
	ф. 6кВ №19	ДУ	до 5 мин							2.10	2.10	2.10	2.10		
Сибирь	яч №7- РП-1Б В-2 яч №11	ОП	до 60 мин									4.10	4.10	4.10	ОАО "УРАЛКАЛИЙ"
	яч №18- РП-1Б В-1 яч №7	ОП	до 60 мин											2.90	
	яч №33- РП-1А В-2 яч №11	ОП	до 60 мин												
яч №30 - РП-8 В-2 яч №29	ОП	до 60 мин													
Ермаковская	яч. 1.12	ОП	до 60 мин												
	яч. 2.9	ОП	до 60 мин												
	яч. 2.14	ОП	до 60 мин												
	яч. 3.11	ОП	до 60 мин												
	яч. 1.13	ОП	до 60 мин										1.20	1.20	
	яч. 4.2	ОП	до 60 мин									0.80	0.80	0.80	
Резевухино	ЭРП-2 Яч.№13	ОП	до 60 мин							0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	
	ЭРП-2 Яч.№27	ОП	до 60 мин							0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	
	ЭРП-3 Яч.№12	ОП	до 60 мин							1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	
	ЭРП-3 Яч.№20	ОП	до 60 мин							1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	
	ЭРП-4 Яч.№41	ОП	до 60 мин							2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	
	ЭРП-4 Яч.№43	ОП	до 60 мин							1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	
	ЭРП-4 Яч.№53	ОП	до 60 мин							1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	
	ЭРП-4 Яч.№41	ОП	до 60 мин												
	ЭРП-4 Яч.№61	ОП	до 60 мин							3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	

Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода графиков	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Потребитель	
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		
Минерал	ГПП-1яч.№2	ОП	до 60 мин									0.60	0.60	0.60	ОАО "УРАЛКАЛИЙ"
	ГПП-1яч.№4	ОП	до 60 мин									0.02	0.02	0.02	
	ГПП-1яч.№29	ОП	до 60 мин										0.01	0.01	
Рудник	ГПП-1яч.№31	ОП	до 60 мин									1.10	1.10	1.10	
	ГПП-2 яч.№14	ОП	до 60 мин									6.00	6.00	6.00	
Карналлит	ГПП-2 яч.№25	ОП	до 60 мин									3.50	3.50	3.50	
	ф. №30 (35)	ОП	до 60 мин										0.10	0.10	
	ф. №48 (57)	ОП	до 60 мин										0.10	0.10	
	ф. №37 (49)	ОП	до 60 мин										0.00	0.00	
	ТП-3 ф.№4	ОП	до 60 мин										0.10	0.10	
	ТП-3 ф.№13	ОП	до 60 мин										0.00	0.00	
	ТП-9 ф.№3	ОП	до 60 мин										0.20	0.20	
	ТП-9 ф.№11	ОП	до 60 мин										0.20	0.20	
	РП-4 ф.№ 6	ОП	до 60 мин										0.50	0.50	
	РП-4 ф.№ 19	ОП	до 60 мин										0.80	0.80	
	РП-4 ф.№ 20	ОП	до 60 мин										0.30	0.30	
	РП-4 ф.№ 25	ОП	до 60 мин										0.80	0.80	
	РП-4 ф.№ 32	ОП	до 60 мин										0.00	0.00	
	РП-4 ф.№ 34	ОП	до 60 мин										0.00	0.00	
Люзень	ПЭС-1.2, Послудное	ДД	до 60 мин											2.00	Березниковская дистанция Свердловской железной дороги (ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ")
Соликамск	ПЭС-1, Сельхозхимия	ДД	до 60 мин											2.00	
Родыгинская	КНС 1105	ОВБ	до 60 мин									0.70	0.70	0.70	ООО "ЛУКОЙЛ-Пермь"
	КНС 1106	ОВБ	до 60 мин									0.80	0.80	0.80	
Шершневка	ф.12	ОВБ	до 60 мин									0.80	0.80	0.80	
	ф.07	ОВБ	до 60 мин									1.20	1.20	1.20	
Уньва	ДНС 1103	ОВБ	до 60 мин									0.30	0.30	0.30	
	ф.26	ОВБ	до 60 мин									1.60	1.60	1.60	
	ф.24	ОВБ	до 60 мин									1.30	1.30	1.30	
	ф.27	ОВБ	до 60 мин									0.80	0.80	0.80	
	ф.02	ОВБ	до 60 мин									0.10	0.10	0.10	
	ф.03	ОВБ	до 60 мин									0.30	0.30	0.30	
	КНС 1101	ОВБ	до 60 мин										1.10	1.10	
Озерная	ф.10	ОВБ	до 60 мин										0.70	0.70	
	ф.15	ОВБ	до 60 мин										0.50	0.50	
ГОК	ввод №2	ОП	до 20 мин							1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	

**Березниковско-Соликамский энергорайон:**

**24.00 66.40 66.40 106.80 109.80 133.51 153.11 181.54 188.14 195.04**

Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода графиков	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Потребитель	
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		
<b>Кизеловско-Чусовской энергорайон</b>															
ГРЭС - 3	ф. 6кВ КХЗ-1	ДУ	до 5 мин				5.20	5.20	5.20	5.20	5.20	5.20	5.20	5.20	ОАО "ГУБАХИНСКИЙ КОКС"
ГПП1	ст.800 к 1,2 6кВ	ОП	до 20 мин			4.90	4.90	4.90	4.90	4.90	4.90	4.90	4.90	4.90	ОАО "ЧУСОВСКОЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
	ст.550 к 1,2 6кВ	ОП	до 20 мин						2.70	2.70	2.70	2.70	2.70	2.70	
ГПП2	РМЦ к.1 6кВ	ОП	до 20 мин						0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	
	ст.370 к 1,2 6кВ	ОП	до 20 мин			2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	
	ЦАР к. 1,2 6кВ	ОП	до 20 мин			4.40	4.40	4.40	4.40	4.40	4.40	4.40	4.40	4.40	
Валезная	В Т1	ДД	до 60 мин											1.00	Чусовская дистанция Свердловской железной дороги (ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ")
Кутамыш	ПЭС-1,2, Городки-1,2, Лесоучасток	ДД	до 60 мин											2.10	
Вереинский	ПЭС-1,2, Лещевка, ЛПХ	ДД	до 60 мин											1.10	
Заготовка	ПЭС-1,2, Восход, Шебзавод, Карьер	ДД	до 60 мин											1.00	
Вильва	ПЭС-1,2, Совхоз, Усть-Игум	ДД	до 60 мин											2.00	Березниковская дистанция Свердловской железной дороги (ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ")
Расик	ПЭС-1,2	ДД	до 60 мин											1.50	
Кизел	ф. 6кВ №9,13	ДД	до 60 мин											1.50	
Обходная	ФКП1,2,3	ДД	до 60 мин											1.00	
Маховатня	ПЭС-1,2	ДД	до 60 мин											1.10	
Половинка	ПЭС-1,2,3	ДД	до 60 мин											1.20	
Углеуральская	ПЭС-1,2, Ф-5,8	ДД	до 60 мин											2.00	
АМЗ	ф. 6кВ №02	ДД	до 60 мин	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	
	ф. 6кВ №03	ДД	до 60 мин	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	
	ф. 6кВ №04	ДД	до 60 мин	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	
	ф. 6кВ №8	ДД	до 60 мин	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	
	ф. 6кВ №30	ДД	до 60 мин	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	
	ф. 6кВ №1	ДД	до 60 мин	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ф. 6кВ №2	ДД	до 60 мин	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	
	ф. 6кВ №3	ДД	до 60 мин	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	
	ф. 6кВ №35	ДД	до 60 мин	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	
	ф. 6кВ №37	ДД	до 60 мин	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	
	ф. 6кВ №40	ДД	до 60 мин	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ф. 6кВ №41	ДД	до 60 мин	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	
	ф. 6кВ №43	ДД	до 60 мин	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ф. 6кВ №44	ДД	до 60 мин	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	
	ф. 6кВ №10	ДД	до 60 мин	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ф. 6кВ №13	ДД	до 60 мин	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ф. 6кВ №18	ДД	до 60 мин	1.51	1.51	1.51	1.51	1.51	1.51	1.51	1.51	1.51	1.51	1.51	
	ГХЗ	яч. 6, 12, 16, 28, 32, 34 - 6кВ	ОП	до 20 мин			3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Косьва	яч. 4,13	ОП	до 20 мин			1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	
ГРЭС - 3	яч.37	ОП	до 20 мин			1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	
Снежная	В Т1	ОП	до 20 мин			1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	Гремячинское ЛПУмг филиал ООО "Газпром трансгаз Чайковский"
Горная	ВЛ 110кВ Транспортная - Чаньва	ДУ	до 5 мин			1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	ОАО "БЕРЕЗНИКОВСКИЙ СОДОВЫЙ ЗАВОД"

**Кизеловско-Чусовской энергорайон**      **0.85   4.70   19.20   31.70   31.70   34.60   34.60   34.60   34.60   50.10**

**район Эмаль-Лысьва**

Генератор	РП-1,2,3	ОП	до 20 мин	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	ООО "Электротяжмаш - Привод"
Лысьва	ф.6кВ №3	ДУ	до 5 мин												ОАО "ЛЫСЬВЕНСКАЯ ЧУЛОЧНО-ПЕРЧАТОЧНАЯ ФАБРИКА"
	ф.6кВ №11	ДУ	до 5 мин										1.70	1.70	
Лязгино-1	Токопровод 10кВ от Т-2	ОП	до 20 мин				2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС» (ОАО "Северо-Западные магистральные нефтепроводы")
Лязгино-2	Токопровод 10кВ от Т-1	ОП	до 20 мин									1.00	1.00	1.00	
Эмаль	ВЛ-110кВ Эмаль - ГПП2 №1	ДУ	до 5 мин									7.00	7.00	7.00	ООО "ЛМЗ-ЭНЕРГО"

**район Эмаль-Лысьва**      **2.00   2.00   2.00   4.00   4.00   4.00   4.00   12.00   13.70   13.70**

Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода графиков	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Потребитель
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
<b>Пермско-Закамский энергорайон</b>														
ТЭЦ5	Тр-р №1 ТП 1, Тр-р №7 ТП 1	ОП	до 20 мин				2.47	2.47	2.47	2.47	2.47	2.47	2.47	КРАСНОКАМСКАЯ БУМАЖНАЯ ФАБРИКА ГПОП
ТЭЦ5	ф.ЗМС 1 - 6кВ	ДУ	до 5 мин				1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	ОАО "КРАСНОКАМСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СЕТОК"
ТЭЦ5	ф. СНХМ 3	ДУ	до 5 мин	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	ООО "СПЕЦНЕФТЕХИММАШ"
ТЭЦ5	ф. 6 кВ "Новый Выпарной"	ОП	до 20 мин											ОАО "ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ "КАМА"
	ф. 6 кВ "ПС-9 ввод №1"	ОП	до 20 мин											
	ф. 6 кВ "ПС-9 ввод №2"	ОП	до 20 мин											
	ф. 6 кВ "Фильтровальная-1"	ОП	до 20 мин	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	
	ф. 6 кВ "Фильтровальная-2"	ОП	до 20 мин											
ГПП1	II С - 6кВ	ОП	до 20 мин	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	
ГПП2	II, III С - 6кВ	ОП	до 20 мин	7.32	7.32	7.32	7.32	7.32	7.32	7.32	7.32	7.32	7.32	
Очистные	В 110кВ Т1	ОП	до 20 мин	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	
ТЭЦ6	яч.2 П/ст 2 ГПП13	ДУ	до 5 мин			2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	ОАО "ЭНЕРГОСБЫТ - ПМК" (Пермские моторы)
Крохалевка	яч.6 П/ст 11	ДУ	до 5 мин			1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	
	яч. 43 ЗИС-1	ДУ	до 5 мин											
	яч. 50 ЗИС-2	ДУ	до 5 мин			2.49	2.49	2.49	2.49	2.49	2.49	2.49	2.49	
	яч. 4 ЗИС-6	ДУ	до 5 мин											
ТЭЦ6	яч.10 П/ст 8	ОП	до 60 мин								2.42	2.42	2.42	
	яч.12 П/ст 30-31	ОП	до 60 мин			0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	
	яч.13 П/ст 3	ОП	до 60 мин			2.68	2.68	2.68	2.68	2.68	2.68	2.68	2.68	
	яч.20 П/ст 26-28	ОП	до 60 мин					2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	
	яч.33 П/ст 7	ОП	до 60 мин						1.92	1.92	1.92	1.92	1.92	
	яч.35 П/ст 36-24	ОП	до 60 мин						0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	
яч.8 П/ст 32 - ГПП 10	ОП	до 60 мин										1.35		
РП-6 кВ яч.205 П/ст 45	ОП	до 60 мин							0.29	0.29	0.29	0.29		
ТЭЦ6	ф.112(яч.109)	ДУ	до 5 мин			2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	ОАО "СТАР"
	ф.132(яч.407)	ОП	до 60 мин	2.31	2.31	2.31	2.31	2.31	2.31	2.31	2.31	2.31	2.31	
	ЗИК (яч.36)	ОП	до 60 мин		3.93	3.93	3.93	3.93	3.93	3.93	3.93	3.93	3.93	
ГПП-2	ЗИК-5	ОП	до 60 мин		2.58	2.58	2.58	2.58	2.58	2.58	2.58	2.58	2.58	
ТЭЦ9 ЗРУ-6кВ	яч.1,22,26,28,36,38,25,12	ОП	до 20 мин							22.00	42.00	42.00	42.00	ООО "ЛУКОЙЛ-ПНОС"
ТЭЦ9 ЗРУ-35кВ	яч.1,11,15,12	ОП	до 20 мин											
Химкомплекс	ВЛ 110кВ Химкомплекс - Комплекс I(II)	ДУ	до 5 мин							9.00	9.00	9.00	9.00	
ТЭЦ13	ф. 6кВ №8	ДУ	до 5 мин				1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	ООО "КАМСКИЙ КАБЕЛЬ"
	ф. 6кВ №12	ДУ	до 5 мин				0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	
	ф. 6кВ №13	ДУ	до 5 мин				0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	
	ф. 6кВ №15	ДУ	до 5 мин				0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	
	ф. 6кВ №18	ДУ	до 5 мин				0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	
ТЭЦ13	ф. 6кВ №2	ОП	до 60 мин							0.40	0.40	0.40	0.40	
	ф. 6кВ №5	ОП	до 60 мин							1.14	1.14	1.14	1.14	
	ф. 6кВ №9	ОП	до 60 мин								0.22	0.22	0.22	
	ф. 6кВ №20	ОП	до 60 мин								0.65	0.65	0.65	
	ф. 6кВ №14	ОП	до 60 мин									0.78	0.78	
	ф. 6кВ №16	ОП	до 60 мин									0.96	0.96	

Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода графиков	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Потребитель
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
ТЭЦ14, Ласьва, ГПП4	РП-3 ЗРУ-6 кВ, яч10, ввод№1	ДД	до 60 мин			0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	ОАО "ГалоПолимер Пермь"
	РП-3 ЗРУ-6 кВ, яч18, ввод№2	ДД	до 60 мин			0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	
	РП-1 ЗРУ-6 кВ ввод №1	ДД	до 60 мин			0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	
	РП-1 ЗРУ-6 кВ ввод №2	ДД	до 60 мин			1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	
	РП-13 ЗРУ-6 кВ ввод№1	ДД	до 60 мин			0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	
	РП-13 ЗРУ-6 кВ ввод№2	ДД	до 60 мин			0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	
	РП-6 ЗРУ-6 кВ Ввод №1	ДД	до 60 мин			1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	
	РП-6 ЗРУ-6 кВ Ввод №2	ДД	до 60 мин			1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	
	РП-9 ЗРУ-6 кВ ввод№1	ДД	до 60 мин			0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	
РП-9 ЗРУ-6 кВ ввод№2	ДД	до 60 мин			0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11		
ТЭЦ14	ВЛ 110кВ «ТЭЦ 14-Крым» ц. 2	ДУ	до 5 мин			1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	ПЕРМСКИЙ ф-л РОССИЙСКОГО НЦ "ПРИКЛАДНАЯ ХИМИЯ"
ТЭЦ6	яч. 112 ЭПЗ-16, яч. 304 ЭПЗ-26	ДУ	до 5 мин			4.60	4.60	4.60	4.60	4.60	4.60	4.60	4.60	ОАО "ПЕРМСКАЯ НП ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
Северная	ф. 6кВ №18	ОП	до 20 мин			0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	ОАО НПО "ИСКРА"
	ф. 6кВ №21	ДУ	до 5 мин											
	ф. 6кВ №22	ДУ	до 5 мин			3.74	3.74	3.74	3.74	3.74	3.74	3.74	3.74	
	ф. 6кВ №23	ДУ	до 5 мин											
	ф. 6кВ №26	ДУ	до 5 мин											
	ф. 6кВ №24	ОП	до 20 мин			1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	
	ф. 6кВ №25	ОП	до 20 мин			0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	
ф. 6кВ №27	ОП	до 20 мин												
Химград	ф.6кВ №11	ДУ	до 5 мин			1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	ООО "НЕФТЕХИМ-ЭнергоТрейд" (ОАО "СОРБЕНТ")
	ф.6кВ №15	ДУ	до 5 мин			1.71	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71	
	ф.6кВ №31	ДУ	до 5 мин			0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	
	ф.6кВ №43	ДУ	до 5 мин			1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	
Закамская	ф.6кВ ПМЭЗ-1	ОП	до 20 мин			0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	
	ф.6кВ ПМЭЗ-2	ОП	до 20 мин			0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	
Телефонная	яч. 6кВ №№5,6,14,11,13	ДУ	до 5 мин			2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	ОАО ПЕРМСКИЙ ТЕЛЕФОННЫЙ ЗАВОД "ТЕЛТА"
Машиностроитель	яч. 6кВ №17	ОП	до 60 мин	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	ПЕРМСКИЙ ЗАВОД "ТОРГМАШ"
	яч. 6кВ №30 (ф. Торгмаш)	ОП	до 60 мин	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	
Дзержинская	Торгмаш-1,3	ДУ	до 5 мин	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	
Краснова	ф.СОЖ-2	ДУ	до 5 мин	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	ОАО Пермский завод смазок и СОЖ
Технологическая	ф.ф. ПНИТИ 2 – 10кВ	ДУ	до 5 мин		2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	ОАО "ПНИТИ"
ЭПВРЗ	ф.6кВ №3	ДУ	до 5 мин					2.44	2.44	2.44	2.44	2.44	2.44	ООО "Уралгорнефтемаш"
ЭПВРЗ	ф.6кВ №15	ДУ	до 5 мин	1.93	1.93	1.93	1.93	1.93	1.93	1.93	1.93	1.93	1.93	ООО Литмашпро"
Технологическая	ф.ф. КПД 1– 10кВ	ДУ	до 5 мин					1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	ОАО "СТРОЙПАНЕЛЬКОМПЛЕКТ"
	ф.ф. КПД 2 – 10кВ	ДУ	до 5 мин							2.00	2.00	2.00	2.00	
Крохалевка	ф.ф. МКБ – 2 – 6кВ	ДУ	до 5 мин			2.24	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24	ОАО "АВИАДВИГАТЕЛЬ"
Жигули	ф. Кондитерская фабрика №1	ДУ	до 5 мин					2.44	2.44	2.44	2.44	2.44	2.44	ООО "НЕСТЛЕ РОССИЯ"
	ф. Кондитерская фабрика №2	ДУ	до 5 мин											
Голованы	ф.ф. 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 23 – 6кВ	ДУ	до 5 мин						12.56	12.56	12.56	12.56	12.56	ООО Головановская энергетическая компания (ООО "ПЕРМСКИЙ КАРТОН")
Западная	ф. Красный Октябрь - 6кВ	ОП	до 20 мин					0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	ОАО "ПИЛОМАТЕРИАЛЫ" "КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ"
Портовая	ф. Красный Октябрь – 6кВ	ДУ	до 5 мин					1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	
Химград	ф.ф. 1, 51 – 6кВ	ДУ	до 5 мин	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	ЗАО "АШЛЕНД МСП"
Восточная	ф. 6кВ Комбинат-2,4	ДУ	до 5 мин			0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	ОАО "Завод ЖБИ ОАО "Стройиндустрия"
Восточная	ф. 6кВ Комбинат-1	ОП	до 20 мин			0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	

Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода графиков	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Потребитель
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
Портовая	ф. Химпричал-2 (яч. 18) и ф. Порт 2(яч. 4) - 6кВ	ДУ	до 5 мин			0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	ОАО "ПОРТ - ПЕРМЬ"
Закамская	ф. ф. ПЭМЗ-1, 2 – 6 кВ	ДУ	до 5 мин			0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	ОАО "ПЕРМСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Шлюзовая	ф. 6кВ №6 яч.3	ДУ	до 5 мин			0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	ООО "АВТОКОЛОННА 1595"
Машиностроитель	ЦРП-1,2	ОП	до 20 мин	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	ФГУП "МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 3-Д им. ДЗЕРЖИНСКОГО"
Загарье	ЗИД-2,3,4	ДУ	до 5 мин	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	
Фанерная	ф.6кВ №4	ОП	до 60 мин											ООО "ПЕРМСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ"
	ф.6кВ №7	ОП	до 60 мин											
	ф.6кВ №101	ОП	до 60 мин											
	ф.6кВ №103	ОП	до 60 мин											
	ф.6кВ №104	ОП	до 60 мин											
	ф.6кВ №106	ОП	до 60 мин				8.12	8.12	8.12	8.12	8.12	8.12	8.12	
	ф.6кВ №107	ОП	до 60 мин											
	ф.6кВ №109	ОП	до 60 мин											
	ф.6кВ №110	ОП	до 60 мин											
	ф.6кВ №111	ОП	до 60 мин											
ф.6кВ №112	ОП	до 60 мин												
Заречье	ВЛ-110кВ Гранит 1	ДУ	до 5 мин				3.77	3.77	3.77	3.77	3.77	3.77	3.77	ОАО "НЫТВА"
	ВЛ-110кВ Гранит 2, ВЛ-10кВ Металист-2	ОП	до 20 мин		2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	
Малахит	вв №4 - 6кВ	ОП	до 60 мин					2.70	2.70	2.70	2.70	2.70	2.70	ФГУП Уральский НИИ композиционных материалов
ПЗХО	ф. №6	ОП	до 60 мин		2.58	2.58	2.58	2.58	2.58	2.58	2.58	2.58	2.58	ФГУП ПЕРМСКИЙ ЗАВОД "МАШИНОСТРОИТЕЛЬ"
	ф. №17	ОП	до 60 мин		0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	
	ф. №19	ОП	до 60 мин		0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	
	ф. №21	ОП	до 60 мин		0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	
	ф. №24	ОП	до 60 мин		0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	
	ф. №28	ОП	до 60 мин		0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	
	ф. №43	ОП	до 60 мин		1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	
	ф. №47	ОП	до 60 мин		0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	
	ф. №52	ОП	до 60 мин		0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	
Устиново	ф. СД №7(8)	ОП	до 20 мин							0.00	0.00	0.00	0.00	ООО "ЛУКОЙЛ-ПНОС"
	ф. СД №9(10)	ОП	до 20 мин							11.73	11.73	11.73	11.73	
	ф. СД №2(3, 4)	ОП	до 20 мин							2.66	2.66	2.66	2.66	
Устиново РП-6	ф. Н-1	ОП	до 20 мин							0.00	0.00	0.00	0.00	
	ф. Н-2	ОП	до 20 мин							0.00	0.00	0.00	0.00	
	ф. Н-3	ОП	до 20 мин							0.53	0.53	0.53	0.53	
	ф. Н-4	ОП	до 20 мин							0.64	0.64	0.64	0.64	
	ф. Н-5	ОП	до 20 мин							0.00	0.00	0.00	0.00	
	ф. Н-6	ОП	до 20 мин							0.00	0.00	0.00	0.00	

Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода графиков	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Потребитель	
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		
Машиностроитель	яч. №13	ОП	до 20 мин					2.18	2.18	2.18	2.18	2.18	2.18	ОАО "ПЕРМСКИЙ МУКОМОЛЬНЫЙ ЗАВОД"	
Синтетическая	Ячейка № 3 ТП 1-2 тр№1 1000 кВа	ОП	до 60 мин			0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	ООО "Хенкель Рус"	
	Ячейка № 4 ТП 3-4 тр№1 630-1000 кВА	ОП	до 60 мин			1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30		
	Ячейка № 12 ТП 1-2 тр№2 1000 кВа	ОП	до 60 мин			0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40		
	Ячейка № 13 ТП 3-4 тр№2 630-1000 кВА	ОП	до 60 мин			0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83		
	Ячейка № 15 ТП 8 тр-р 1000 кВА	ОП	до 60 мин			0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43		
Сталь	ф. 6кВ ГПП5	ОП	до 20 мин											ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (Мотовилихинские заводы)	
Зил	ф.6кВ ГПП2, КТП	ОП	до 20 мин	3.00	4.60	4.60	7.11	8.53	15.60	15.60	15.60	15.60	15.60		
ГПП6	Ввод 2 Т2 6кВ	ОП	до 20 мин												
Фталевая	яч. 6кВ №39	ОП	до 20 мин	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	ОАО "Камтэкс-Химпром"	
	яч. 6кВ №42	ОП	до 20 мин	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10		
ПДК	ВЛ-35кВ ПДК-1 (Январская)	ОП	до 20 мин	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	ООО "ПЛИТПРОМ"	
Верещагино	Ф-2 Рябины, Ф-3 Рябины, Ф-4 Вознесенск, Ф-3,6,2,5,9,10,13, ПЭС-1,2	ДД	до 60 мин										6.00	Пермская дистанция Свердловской железной дороги (ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ") (РЖД Пермская дистанция)	
Бородулино	Ф-1,3,5, ПЭС-1,2	ДД	до 60 мин										5.00		
Дивья	ПЭС-1,2, Ф-3,5	ДД	до 60 мин									2.00	2.00		
Чайковская	Ф-1,2,5, ПЭС-1,2, Ф-6 ЖДП, Ф-3 ЖДП	ДД	до 60 мин										5.00		5.00
Григорьевская	Ф-2,5,6, ПЭС-1,2	ДД	до 60 мин										5.00		5.00
Оверята	ЖБК-1,2, ПЭС-1,2, Ф-3,4	ДД	до 60 мин										4.00		4.00
Менделеево	Карагай-1,2, Ф-1,3,5, ПЭС-1,2	ДД	до 60 мин										6.50		
Кухтым	ПЭС-1,2, Ф-4,3	ДД	до 60 мин										1.50		1.50
Боковая	ПЭС-1,2, Ф-3,6,4	ДД	до 60 мин										3.00		3.00
Парма	ПЭС-1,2, ДРЭС, ГГЭС	ДД	до 60 мин										2.00		2.00
Курья	Ф-3, ПЭС-1,2	ДД	до 60 мин										4.00		4.00
Бобки	Ф-3, ПЭС-1,2	ДД	до 60 мин										1.50		1.50
Зюкай	ПЭС-1,2	ДД	до 60 мин										4.00		4.00
Сюзьва	Сады, с/х Сюзьва	ДД	до 60 мин										5.00		5.00
Блочная	ПЭС-1,2, Ф-6 РП-3, Ф-5 РП-3	ДД	до 60 мин										4.00		4.00
Левшино	Левшино, ПДК, МЖК-1,2, Ангар, ПЭС-1,2,4, РРЦ, Банная гора	ДД	до 60 мин										4.00		4.00
Мулянка	ПЭС-1,2, Ф-1	ДД	до 60 мин										4.00	Кунгурская дистанция Свердловской железной дороги (ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ")	
Осенцы	ПЭС, Ф-5,6,2	ДД	до 60 мин										1.00		
Ляды	ПЭС-1,2, Новые Ляды, Бетонный завод	ДД	до 60 мин										3.00	Чусовская дистанция Свердловской железной дороги (ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ")	



Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода графиков	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Потребитель
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
Каменоложская	ф.01	ОВБ	до 60 мин							0.64	0.64	0.64	0.64	ООО "ЛУКОЙЛ-Пермь"
	ф.06	ОВБ	до 60 мин										0.80	
	ф.03	ОВБ	до 60 мин						1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	
	ф.37	ОВБ	до 60 мин							0.42	0.42	0.42	0.42	
	ф.40	ОВБ	до 60 мин						0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	
Ярино	КНС 1102	ОВБ	до 60 мин					1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	
	КНС 0404	ОВБ	до 60 мин					1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	
	ф.06	ОВБ	до 60 мин							0.28	0.28	0.28	0.28	
Ножовка	ф.04, 05	ОВБ	до 60 мин							0.67	0.67	0.67	0.67	
	БКНС 0701	ОВБ	до 60 мин					0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	
	ф.07	ОВБ	до 60 мин					0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	
	ф.09	ОВБ	до 60 мин					0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	
	ф.10	ОВБ	до 60 мин					0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	
Первомайская	ф.20	ОВБ	до 60 мин					0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	
	БКНС 0703	ОВБ	до 60 мин					0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	
	ф.07	ОВБ	до 60 мин					0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	
Опалиха	ф.04	ОВБ	до 60 мин					0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	
	ф.19	ОВБ	до 60 мин					0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	
	ф.09	ОВБ	до 60 мин					0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	
	ф.03	ОВБ	до 60 мин					0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	
Этилен (ГПП-1)	ф.10	ОВБ	до 60 мин					0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	
	яч.11	ОП	до 20 мин							0.77	0.77	0.77	0.77	
	яч.13	ОП	до 20 мин							1.83	1.83	1.83	1.83	
	яч.19	ОП	до 20 мин							2.25	2.25	2.25	2.25	
	яч.27	ОП	до 20 мин							1.71	1.71	1.71	1.71	
	яч.28	ОП	до 20 мин							0.20	0.20	0.20	0.20	
	ГРС	ОП	до 20 мин							0.00	0.00	0.00	0.00	
	РП-7 яч.1А	ОП	до 20 мин							0.00	0.00	0.00	0.00	
	РП-7 яч.21	ОП	до 20 мин							0.10	0.10	0.10	0.10	
	РП-7 яч.18	ОП	до 20 мин							0.39	0.39	0.39	0.39	
Кашино (ГПП-2)	РП-7 ТП-75	ОП	до 20 мин							0.06	0.06	0.06	0.06	
	яч.13	ОП	до 20 мин									0.80	0.80	
	яч.18	ОП	до 20 мин									0.36	0.36	
	РП-4 яч.2	ОП	до 20 мин									0.01	0.01	
Мостовая	РП-4 яч.27	ОП	до 20 мин									0.05	0.05	
	В 10кВ Т1	ДУ	до 5 мин										8.16	
	Клин	ДУ	до 5 мин										1.81	
	Малиновская	ОП	до 20 мин					1.59	1.59	1.59	1.59	1.59	1.59	
	Малиновская	ОП	до 20 мин					3.41	3.41	3.41	3.41	3.41	3.41	
Малахово	ДУ	до 5 мин										3.18		
Волеги	I сш: ф.ф. 1,34,5,17,23 - 10кВ	ОВБ	до 60 мин										1.60	
Заводская	вв Т1	ДУ	до 5 мин			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
	вв Т2	ОП	до 20 мин		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
Павловская	ф.ф. 12 – 10кВ	ДУ	до 5 мин				1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	
Городская	ф.ф. 3, 4, 10 – 10кВ	ОВБ	до 60 мин									12.00	12.00	
Верещагино	ф.ф. 5, 10 – 10кВ	ОВБ	до 60 мин											
Морозово	яч. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18 – 10кВ	ОП	до 20 мин								1.00	1.00	1.00	

Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода графиков	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Потребитель		
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X			
Кудымкар	ф. 10кВ №4	ОП	до 20 мин													Мелкомоторные потребители (ОАО "Кудымкарские электрические сети")
	ф. 10кВ №6	ОП	до 20 мин													
	ф. 10кВ №7	ОП	до 20 мин													
	ф. 10кВ №8	ОП	до 20 мин													
	ф. 10кВ №9	ОП	до 20 мин													
	ф. 10кВ №10	ОП	до 20 мин									5.00	11.00	11.00		
	ф. 10кВ №11	ОП	до 20 мин													
	ф. 10кВ №12	ОП	до 20 мин													
	ф. 10кВ №13	ОП	до 20 мин													
	ф. 10кВ №16	ОП	до 20 мин													
ф. 10кВ №17	ОП	до 20 мин														
<b>Пермско-Закамский энергорайон</b>				<b>31.44</b>	<b>53.40</b>	<b>101.22</b>	<b>124.69</b>	<b>154.37</b>	<b>208.00</b>	<b>256.40</b>	<b>267.69</b>	<b>333.65</b>	<b>376.05</b>			

Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода графиков	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Потребитель
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
<b>Южный энергорайон</b>														
<b>Зязелга</b>	<b>ввод 10кВ № 2, 2 с.ш.</b>	<b>ДУ</b>	<b>до 5 мин</b>										<b>2.20</b>	<b>ООО "Пермтрансгаз" Бардымское ЛПУМГ</b>
Сутозово	ввод-6кВ №2	ОП	до 20 мин											ООО "Пермтрансгаз" Чайковское ЛПУМГ
Чайковская	МВ 110кВ Т1	ОП	до 20 мин			3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
Романовка	РП-10 кВ Алмазное ЛПУ Т-2 яч.20, Жилпоселок газовиков Т-2 яч.6	ОП	до 20 мин					1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	ООО "Пермтрансгаз" Алмазное ЛПУМГ
Березовка	ввод 110кВ Т1	ОВБ	до 60 мин					5.51	5.51	5.51	5.51	5.51	5.51	ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС» (ОАО "Северо-Западные магистральные нефтепроводы")
Тишково	ТП-2, СППТ	ОВБ	до 60 мин					1.62	1.62	1.62	1.62	1.62	1.62	
БКНС - 6	ввод 6кВ № 2	ОВБ	до 60 мин					0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	ООО "ЛУКОЙЛ-Пермь"
Гожан	ввод 6кВ №2	ОВБ	до 60 мин					2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	
ДНС-5	ввод 6кВ №1	ОВБ	до 60 мин					0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	
КНС-5	ввод 6кВ №1,2	ОВБ	до 60 мин			2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	
Павловка	ввод 6кВ №2	ОВБ	до 60 мин			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
Разведка	ввод 6кВ №1	ОВБ	до 60 мин			1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	
Слудка	яч. 6, яч. 24 - 6кВ	ОВБ	до 60 мин	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	
ЦДНС	ввод 6кВ №1	ОВБ	до 60 мин	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	
Алтынная	ф.№2-10кВ	ОВБ	до 60 мин			0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	
Дороховка	ввод-6кВ №2	ОВБ	до 60 мин			0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	
Казаковка	ввод-6кВ №2	ОВБ	до 60 мин	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	
Курбаты	ввод-6кВ №1	ОВБ	до 60 мин			0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	
	ввод-6кВ №2	ОВБ	до 60 мин			0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	
Трифоновка	ввод-35 кВ №1	ОВБ	до 60 мин					0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	
	ввод-35 кВ №2	ОВБ	до 60 мин							0.50	0.50	0.50	0.50	
Уразметьево	ф.№8	ОВБ	до 60 мин							0.20	0.20	0.20	0.20	
Щ.Озеро	ф.№4-10кВ	ОВБ	до 60 мин							0.50	0.50	0.50	0.50	
	ф.№20-10кВ	ОВБ	до 60 мин							0.15	0.15	0.15	0.15	
Чад (т)	Октябрьская	ДД	до 60 мин							2.00	2.00	2.00	2.00	ГОРЬКОВСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
Щучье Озеро (т)	ПЭ-1,2	ДД	до 60 мин							3.00	3.00	3.00	3.00	
Кюда (т)	ПЭ-1,2	ДД	до 60 мин							2.00	2.00	2.00	2.00	
Чернушка (т)	ПЭ-1,2	ДД	до 60 мин							4.00	4.00	4.00	4.00	
<b>Каучук</b>	<b>ВЛ 110кВ ГПП-1</b>	<b>ДУ</b>	<b>до 5 мин</b>							<b>10.00</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>	<b>ОАО "Уралоргсинтез"</b>
Слудка	ВЭ-110кВ 2С	ОП	до 20 мин							3.00	3.00	3.00	3.00	ОАО "Уралсибнефтепровод"
Чернушка	Столовая-1,2	ОП	до 20 мин					2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	ООО "ЧЕРНУШКАСТРОЙКЕРАМИКА"
Чернушка	ГКНС-1,2	ОП	до 20 мин							1.50	1.50	1.50	1.50	ОАО "ПЕРМНЕФТЕГЕОФИЗИКА"
Чернушка	Брод-2,3	ОП	до 20 мин									2.00	2.00	ООО "MaCKo"
Чернушка	КП 10кВ №8,24,53,9,52,4,26,25,14	ОП	до 20 мин							7.00	7.00	7.00	7.00	Мелкомоторные потребители (МУП "ЧЕРНУШИНСКИЕ ГОРОДСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ")
<b>Южный энергорайон</b>				<b>7.30</b>	<b>7.30</b>	<b>17.30</b>	<b>25.12</b>	<b>31.62</b>	<b>41.62</b>	<b>65.47</b>	<b>67.47</b>	<b>67.47</b>	<b>69.67</b>	

Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода графиков	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Потребитель
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
<b>Кунгурский энергорайон</b>														
Кунгур	ф.ф. 7, 9, 13, 14, 18, 21, 22 – 6кВ	ОП	до 20 мин	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	ОАО "КУНГУРСКИЙ МАШЗАВОД"
Калинини	ф.ф. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 – 10кВ	ОП	до 20 мин					3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	ООО "ПЕРМТРАНСГАЗ" (КУНГУРСКОЕ ЛПУМГ)
Н.Кунгурская	яч. 2, 16 – 10кВ	ОП	до 20 мин											
Кишертъ	ПЭС-1,2, Ф-1,8,4,6,7	ДД	до 60 мин										1.70	Кунгурская дистанция Свердловской железной дороги (ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ")
Лек	ПЭС-1,2, Ф-2	ДД	до 60 мин										1.50	
Ергач	ПЭС-1,2, Ф-1	ДД	до 60 мин										4.00	
Тюриково	ПЭС-1,2, Ф-1,2,4,6	ДД	до 60 мин										4.00	
Глухарь	ПЭС-1,2	ДД	до 60 мин										4.00	
Кунгур - тягова	ф. 10кВ №4,5	ДД	до 60 мин				3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	
Ирень	ф.10кВ № 6,15	ОП	до 20 мин										0.85	ООО "Мясокомбинат "Кунгурский"
Кировская	ф. №5,6	ОП	до 20 мин										1.20	
Карьево	ввод-6кВ №1	ОВБ	до 60 мин		1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	ООО "ЛУКОЙЛ-Пермь"
	ввод-6кВ №2	ОВБ	до 60 мин				4.58	4.58	4.58	4.58	4.58	4.58	4.58	
Кыласово	ввод-6кВ №1	ОВБ	до 60 мин					1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	
	ввод-6кВ №2	ОВБ	до 60 мин					0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	
Кокуй	ввод-35 кВ №1	ОВБ	до 60 мин					0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	
	ввод-35 кВ №2	ОВБ	до 60 мин					0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	
Шустово	ввод-6кВ №2	ОВБ	до 60 мин					0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	
	ввод-6кВ №1	ОВБ	до 60 мин					0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	
Промысловая	ввод-6кВ №2	ОВБ	до 60 мин					0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	
	ф. №2-6кВ	ОВБ	до 60 мин		0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	
Ашап (РП Сосновка)	ввод-10кВ №1	ОВБ	до 60 мин				0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	
Уинск	ф. №7	ОВБ	до 60 мин					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Чайка	ввод-35 кВ №1	ОВБ	до 60 мин			1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	
	ввод-35 кВ №2	ОВБ	до 60 мин	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	
Губаны	ввод-6кВ №1	ОВБ	до 60 мин	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	
	ввод-6кВ №2	ОВБ	до 60 мин					0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	
	ввод-35 кВ №1	ОВБ	до 60 мин	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	
	ввод-35 кВ №2	ОВБ	до 60 мин					1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	
Суда	ф. №4-10кВ	ОВБ	до 60 мин					0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
	ф. №8-10кВ	ОВБ	до 60 мин										0.00	

<b>Кунгурский энергорайон</b>	<b>3.56</b>	<b>5.03</b>	<b>7.53</b>	<b>15.78</b>	<b>22.09</b>	<b>22.09</b>	<b>22.09</b>	<b>22.09</b>	<b>22.09</b>	<b>22.09</b>	<b>39.34</b>
-------------------------------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода графиков	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Потребитель		
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X			
<b>В том числе транзит 110кВ Оверята-Зюкай-Кузьма</b>																
Сюзьва	Сады, с/х Сюзьва	ДД	до 60 мин										5.00	5.00	Пермская дистанция Свердловской железной дороги (ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ") (РЖД Пермская дистанция)	
Григорьевская	Ф-2, 5, 6, ПЭС-1,2	ДД	до 60 мин										5.00	5.00		
Чайковская	Ф-1,2,5, ПЭС-1,2, Ф-6 ЖДП, Ф-3 ЖДП	ДД	до 60 мин										5.00	5.00		
Бородулино	Ф-1,3,5, ПЭС-1,2	ДД	до 60 мин											5.00		
Верещагино	Ф-2 Рябины, Ф-3 Рябины, Ф-4 Вознесенск, Ф-Менделеево	ДД	до 60 мин											6.00		
Зюкай	Карагай-1,2, Ф-1,3,5, ПЭС-1,2, ПЭС-1,2	ДД	до 60 мин											6.50		
Городская	ф.ф. 3, 4, 10 – 10кВ	ОВБ	до 60 мин											4.00	4.00	Мелкомоторные потребители ( ЗАО "КЭС - МУЛЬТИЭНЕРГЕТИКА")
Верещагино	ф.ф. 5, 10 – 10кВ	ОВБ	до 60 мин										12.00	12.00		
Волеги	I сш: ф.ф. 1,34,5,17,23 - 10кВ	ОВБ	до 60 мин											1.60		

<b>транзит 110кВ Оверята-Зюкай-Кузьма</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31.00</b>	<b>50.10</b>
---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------

Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода графиков	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Потребитель
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
<b>В том числе Закамский энергорайон</b>														
ТЭЦ5	Тр-р №1 ТП 1, Тр-р №7 ТП 1	ОП	до 20 мин				2.47	2.47	2.47	2.47	2.47	2.47	2.47	КРАСНОКАМСКАЯ БУМАЖНАЯ ФАБРИКА ГПОП ГОЗНАК
ТЭЦ5	ф.ЗМС 1 - 6кВ	ДУ	до 5 мин				1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	ОАО "КРАСНОКАМСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СЕТОК"
ТЭЦ5	ф. СХМ 3	ДУ	до 5 мин	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	ООО "СПЕЦНЕФТЕХИММАШ"
ТЭЦ5	ф. 6 кВ "Новый Выпарной"	ОП	до 20 мин											ОАО "ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ "КАМА"
	ф. 6 кВ "ПС-9 ввод №1"	ОП	до 20 мин											
	ф. 6 кВ "ПС-9 ввод №2"	ОП	до 20 мин											
	ф. 6 кВ "Фильтровальная-1"	ОП	до 20 мин	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	
	ф. 6 кВ "Фильтровальная-2"	ОП	до 20 мин											
ГПП1	II С - 6кВ	ОП	до 20 мин	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	
ГПП2	II, III С - 6кВ	ОП	до 20 мин	7.32	7.32	7.32	7.32	7.32	7.32	7.32	7.32	7.32	7.32	
Очистные	В 110кВ Т1	ОП	до 20 мин	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	
ТЭЦ13	ф. 6кВ №8	ДУ	до 5 мин				1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	ООО "КАМСКИЙ КАБЕЛЬ"
	ф. 6кВ №12	ДУ	до 5 мин				0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	
	ф. 6кВ №13	ДУ	до 5 мин				0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	
	ф. 6кВ №15	ДУ	до 5 мин				0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	
	ф. 6кВ №18	ДУ	до 5 мин				0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	
ТЭЦ13	ф. 6кВ №2	ОП	до 60 мин							0.40	0.40	0.40	0.40	
	ф. 6кВ №5	ОП	до 60 мин							1.14	1.14	1.14	1.14	
	ф. 6кВ №9	ОП	до 60 мин								0.22	0.22	0.22	
	ф. 6кВ №20	ОП	до 60 мин								0.65	0.65	0.65	
	ф. 6кВ №14	ОП	до 60 мин									0.78	0.78	
ф. 6кВ №16	ОП	до 60 мин									0.96	0.96		
ТЭЦ14, Ласьва, ГПП4	РП-3 ЗРУ-6 кВ, яч10, ввод№1	ДД	до 60 мин			0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	ОАО "ГалоПолимер Пермь"
	РП-3 ЗРУ-6 кВ, яч18, ввод№2	ДД	до 60 мин			0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	
	РП-1 ЗРУ-6 кВ ввод №1	ДД	до 60 мин			0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	
	РП-1 ЗРУ-6 кВ ввод №2	ДД	до 60 мин			1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	
	РП-13 ЗРУ-6 кВ ввод№1	ДД	до 60 мин			0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	
	РП-13 ЗРУ-6 кВ ввод№2	ДД	до 60 мин			0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	
	РП-6 ЗРУ-6 кВ Ввод №1	ДД	до 60 мин			1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	
	РП-6 ЗРУ-6 кВ Ввод №2	ДД	до 60 мин			1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	
	РП-9 ЗРУ-6 кВ ввод№1	ДД	до 60 мин			0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	
РП-9 ЗРУ-6 кВ ввод№2	ДД	до 60 мин			0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11		
ТЭЦ14	ВЛ 110кВ «ТЭЦ 14-Крым» ц. 2	ДУ	до 5 мин			1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	ПЕРМСКИЙ ф-л РОССИЙСКОГО НЦ "ПРИКЛАДНАЯ ХИМИЯ"
Химград	ф.6кВ №11	ДУ	до 5 мин	0.00	0.00	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	ООО "НЕФТЕХИМ-ЭнергоТрейд" (ОАО "СОРБЕНТ")
	ф.6кВ №15	ДУ	до 5 мин	0.00	0.00	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71	
	ф.6кВ №31	ДУ	до 5 мин	0.00	0.00	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	
	ф.6кВ №43	ДУ	до 5 мин	0.00	0.00	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	
Машиностроитель	яч. 6кВ №17	ОП	до 60 мин	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	ПЕРМСКИЙ ЗАВОД "ТОРГМАШ"	
Дзержинская	яч. 6кВ №30 (ф. Торгмаш)	ОП	до 60 мин	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58		
	Торгмаш-1.3	ДУ	до 5 мин	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	
ЭПВРЗ	ф.6кВ №3	ДУ	до 5 мин				2.44	2.44	2.44	2.44	2.44	2.44	2.44	ООО "Уралгорнефтемаш"
ЭПВРЗ	ф.6кВ №15	ДУ	до 5 мин	1.93	1.93	1.93	1.93	1.93	1.93	1.93	1.93	1.93	1.93	ООО Литмашпро"
Западная	ф. Красный Октябрь - 6кВ	ОП	до 20 мин				0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	ОАО "ПИЛОМАТЕРИАЛЫ" "КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ"
Портовая	ф. Красный Октябрь - 6кВ	ДУ	до 5 мин				1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	
Химград	ф. ф. 1, 51 - 6кВ	ДУ	до 5 мин		1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	ЗАО "АШЛЕНД МСП"
Портовая	ф. Химпричал-2 (яч. 18) и ф. Порт 2(яч. 4)	ДУ	до 5 мин		0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	ОАО "ПОРТ - ПЕРМЬ"

Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода графиков	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Потребитель		
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X			
Закамская	ф.ф. ПЭМЗ-1, 2 – 6 кВ	ДУ	до 5 мин	0.00	0.00	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	ОАО "ПЕРМСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"	
Машиностроитель Загарье	ЦРП-1,2 ЗИД-2,3,4	ОП ДУ	до 20 мин до 5 мин	1.20 0.70	1.20 0.70	1.20 0.70	1.20 0.70	1.20 0.70	1.20 0.70	1.20 0.70	1.20 0.70	1.20 0.70	1.20 0.70	1.20 0.70	ФГУП "МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ З-Д им. ДЗЕРЖИНСКОГО"	
Фанерная	ф.6кВ №4	ОП	до 60 мин												ООО "ПЕРМСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ"	
	ф.6кВ №7	ОП	до 60 мин													
	ф.6кВ №101	ОП	до 60 мин													
	ф.6кВ №103	ОП	до 60 мин													
	ф.6кВ №104	ОП	до 60 мин													
	ф.6кВ №106	ОП	до 60 мин				8.12	8.12	8.12	8.12	8.12	8.12	8.12			
	ф.6кВ №107	ОП	до 60 мин													
	ф.6кВ №109	ОП	до 60 мин													
	ф.6кВ №110	ОП	до 60 мин													
	ф.6кВ №111	ОП	до 60 мин													
ф.6кВ №112	ОП	до 60 мин														
Заречье	ВЛ-110кВ Гранит 1	ДУ	до 5 мин	0.00	0.00	0.00	3.77	3.77	3.77	3.77	3.77	3.77	3.77	3.77	ОАО "НЫТВА"	
	ВЛ-110кВ Гранит 2, ВЛ-10кВ Металист-2	ОП	до 20 мин	0.00	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20		
Машиностроитель	яч. №13	ОП	до 20 мин	0.00	0.00	0.00	0.00	2.18	2.18	2.18	2.18	2.18	2.18	2.18	ОАО "ПЕРМСКИЙ МУКОМОЛЬНЫЙ ЗАВОД"	
Синтетическая	Ячейка № 3 ТП 1-2 тр№1 1000 кВа	ОП	до 60 мин	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	ООО "Хенкель Рус"	
	Ячейка № 4 ТП 3-4 тр№1 630-1000 кВА	ОП	до 60 мин	0.00	0.00	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30			
	Ячейка № 12 ТП 1-2 тр№2 1000 кВа	ОП	до 60 мин	0.00	0.00	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40			
	Ячейка № 13 ТП 3-4 тр№2 630-1000 кВА	ОП	до 60 мин	0.00	0.00	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83			
	Ячейка № 15 ТП 8 тр-р 1000 кВА	ОП	до 60 мин	0.00	0.00	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43			
Чайковская	Ф-1,2,5, ПЭС-1,2, Ф-6 ЖДП, Ф-3 ЖДП	ДД	до 60 мин										5.00	5.00	Пермская дистанция Свердловской железной дороги (ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ") (РЖД Пермская дистанция)	
Григорьевская	Ф-2,5,6, ПЭС-1,2	ДД	до 60 мин										5.00	5.00		
Оверята	ЖБК-1,2, ПЭС-1,2, Ф-3,4	ДД	до 60 мин										4.00	4.00		
Менделеево	Карагай-1,2, Ф-1,3,5, ПЭС-1,2	ДД	до 60 мин										0.00	6.50		
Курья	Ф-3, ПЭС-1,2	ДД	до 60 мин										4.00	4.00		
Зюкай	ПЭС-1,2	ДД	до 60 мин										4.00	4.00		
Сюзьва	Сады, с/х Сюзьва	ДД	до 60 мин										5.00	5.00		
Блочная	ПЭС-1,2, Ф-6 РП-3, Ф-5 РП-3	ДД	до 60 мин										4.00	4.00		
Волеги	1 сш: ф.ф. 1,34,5,17,23 - 10кВ	ОВБ	до 60 мин											1.60		ФГУП "ПЕРМСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС"
Заводская	вв Т1	ДУ	до 5 мин	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		ОАО "ОЧЕРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"
		ОП	до 20 мин	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
Павловская	ф.ф. 12 – 10кВ	ДУ	до 5 мин	0.00	0.00	0.00	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	ООО "ВНИИБТ - Буровой инструмент" (ОАО "ПАВЛОВСКИЙ МАШЗАВОД")	
Городская	ф.ф. 3, 4, 10 – 10кВ	ОВБ	до 60 мин									6.00	6.00	6.00	Мелкомоторные потребители ( ЗАО "КЭС - МУЛЬТИЭНЕРГЕТИКА")	
Морозово	яч. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18 – 10кВ	ОП	до 20 мин	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	ООО "ПЕРМТРАНСГАЗ" (ОЧЕРСКОЕ ЛПУМГ)	
Кудымкар	ф.ф. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17 – 10кВ	ОП	до 20 мин									5.00	11.00	11.00	Мелкомоторные потребители (ОАО "Кудымкарские электрические сети")	
<b>Закамский энергорайон</b>				<b>20.50</b>	<b>25.50</b>	<b>44.57</b>	<b>65.53</b>	<b>72.60</b>	<b>72.60</b>	<b>74.14</b>	<b>87.01</b>	<b>125.75</b>	<b>133.85</b>			

Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода графиков	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Потребитель	
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		
<b>В том числе Чернушинский энергорайон</b>															
Зязелга	ввод 10кВ № 2, 2 с.ш.	ДУ	до 5 мин											2.20	ООО "Пермтрансгаз" Бардымское ЛПУМГ
Романовка	РП-10 кВ Алмазное ЛПУ Т-2 яч.20, Жилпоселок газовиков Т-2 яч.6	ОП	до 20 мин											1.00	ООО "Пермтрансгаз" Алмазное ЛПУМГ
БКНС - 6	ввод 6кВ № 2	ОВБ	до 60 мин				0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	ООО "ЛУКОЙЛ-Пермь"
ДНС-5	ввод 6кВ №1	ОВБ	до 60 мин				0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	
КНС-5	ввод 6кВ №1,2	ОВБ	до 60 мин				2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	
Павловка	ввод 6кВ №2	ОВБ	до 60 мин				1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
Разведка	ввод 6кВ №1	ОВБ	до 60 мин				1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	
Слудка	яч. 6, яч. 24 - 6кВ	ОВБ	до 60 мин	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	
ЦДНС	ввод 6кВ №1	ОВБ	до 60 мин	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	
Трифоновка	ввод-35 кВ №1	ОВБ	до 60 мин				0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	
	ввод-35 кВ №2	ОВБ	до 60 мин							0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	
Щ.Озеро	ф.№4-10кВ ф.№20-10кВ	ОВБ	до 60 мин							0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	
Чад (т)	Октябрьская	ДД	до 60 мин							2.00	2.00	2.00	2.00	ГОРЬКОВСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА	
Щучье Озеро (т)	ПЭ-1,2	ДД	до 60 мин							3.00	3.00	3.00	3.00		
Кюеда (т)	ПЭ-1,2	ДД	до 60 мин							2.00	2.00	2.00	2.00		
Чернушка (т)	ПЭ-1,2	ДД	до 60 мин							4.00	4.00	4.00	4.00		
Слудка	ВЭ-110кВ 2С	ОП	до 20 мин						3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	ОАО "Уралсибнефтепровод"	
Чернушка	Столовая-1,2	ОП	до 20 мин				2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	ООО "ЧЕРНУШКАСТРОЙКЕРАМИКА"	
Чернушка	ГКНС-1,2	ОП	до 20 мин							1.50	1.50	1.50	1.50	ОАО "ПЕРМНЕФТЕГЕОФИЗИКА"	
Чернушка	Брод-2,3	ОП	до 20 мин								2.00	2.00	2.00	ООО "MaCKo"	
Чернушка	КП 10кВ №8,24,53,9,52,4,26,25,14	ОП	до 20 мин						7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	Мелкомоторные потребители (МУП)	

**Чернушинский энергорайон** 5.90 5.90 11.40 15.60 15.60 25.60 39.25 41.25 41.25 44.45

Итого по филиалу ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго»	Время отключения	Номер очереди отключения (МВт)									
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
	до 5 мин	29.44	75.84	109.77	165.74	173.47	205.87	231.37	245.47	247.17	262.52
	до 20 мин	26.27	31.33	48.76	65.05	78.45	130.80	167.86	176.86	184.08	186.13
	до 60 мин	13.43	31.64	55.11	77.30	101.66	107.15	136.43	163.06	228.40	295.24
	всего	69.14	138.82	213.65	308.09	353.57	443.82	535.67	585.39	659.65	743.90
	всего по ДУ	29.44	75.84	109.77	165.74	173.47	205.87	231.37	245.47	247.17	262.52
<b>в т.ч. Березниковско-Соликамский энергорайон</b>											
	до 5 мин	24.00	66.40	66.40	106.80	106.80	126.64	133.14	138.24	138.24	138.24
	до 20 мин	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.07	3.07	3.07	3.07	3.07
	до 60 мин	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.80	16.90	40.23	46.83	53.73
	всего	24.00	66.40	66.40	106.80	109.80	133.51	153.11	181.54	188.14	195.04
	всего по ДУ	24.00	66.40	66.40	106.80	106.80	126.64	133.14	138.24	138.24	138.24
<b>в т.ч. Кизеловско-Чусовской энергорайон</b>											
	до 5 мин	0.00	0.00	1.90	7.10	7.10	7.10	7.10	7.10	7.10	7.10
	до 20 мин	0.00	0.00	12.60	19.90	19.90	22.80	22.80	22.80	22.80	22.80
	до 60 мин	0.85	4.70	4.70	4.70	4.70	4.70	4.70	4.70	4.70	20.20
	всего	0.85	4.70	19.20	31.70	31.70	34.60	34.60	34.60	34.60	50.10
	всего по ДУ	0.00	0.00	1.90	7.10	7.10	7.10	7.10	7.10	7.10	7.10
<b>в т.ч. район Эмаль - Лысьва</b>											
	до 5 мин	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	8.70	8.70
	до 20 мин	2.00	2.00	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00
	до 60 мин	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	всего	2.00	2.00	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	12.00	13.70	13.70
	всего по ДУ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	8.70	8.70



Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода графиков	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Потребитель
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
<b>в т.ч. Пермско-Закамский энергорайон</b>			до 5 мин	5.44	9.44	41.47	51.84	59.57	72.13	81.13	83.13	83.13	96.28	
			до 20 мин	22.77	27.83	29.66	34.65	44.05	80.43	115.99	121.99	129.21	129.21	
			до 60 мин	3.23	16.12	30.09	38.21	50.75	55.44	59.28	62.57	121.31	150.55	
			всего	31.44	53.40	101.22	124.69	154.37	208.00	256.40	267.69	333.65	376.05	
			всего по ДУ	5.44	9.44	41.47	51.84	59.57	72.13	81.13	83.13	83.13	96.28	
<b>в т.ч. Южный энергорайон</b>			до 5 мин	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	12.20	
			до 20 мин	0.00	0.00	3.00	5.00	6.00	16.00	17.50	19.50	19.50	19.50	
			до 60 мин	7.30	7.30	14.30	20.12	25.62	25.62	37.97	37.97	37.97	37.97	
			всего	7.30	7.30	17.30	25.12	31.62	41.62	65.47	67.47	67.47	69.67	
			всего по ДУ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	12.20	
<b>в т.ч. Кунгурский энергорайон</b>			до 5 мин	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			до 20 мин	1.50	1.50	1.50	1.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	6.55	
			до 60 мин	2.06	3.53	6.03	14.28	17.59	17.59	17.59	17.59	17.59	32.79	
			всего	3.56	5.03	7.53	15.78	22.09	22.09	22.09	22.09	22.09	39.34	
			всего по ДУ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>в т.ч. транзит 110кВ Оверята-Зюкай-Кузьма</b>			до 5 мин	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			до 20 мин	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			до 60 мин	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	50.10	
			всего	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	50.10	
			всего по ДУ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>в т.ч. Закамский энергорайон</b>			до 5 мин	4.81	6.61	15.17	25.53	29.62	29.62	29.62	29.62	29.62	29.62	
			до 20 мин	14.77	17.97	17.97	20.45	23.43	23.43	23.43	29.43	35.43	35.43	
			до 60 мин	0.92	0.92	11.43	19.55	19.55	19.55	21.09	27.96	60.70	68.80	
			всего	20.50	25.50	44.57	65.53	72.60	72.60	74.14	87.01	125.75	133.85	
			всего по ДУ	4.81	6.61	15.17	25.53	29.62	29.62	29.62	29.62	29.62	29.62	
<b>в т.ч. Чернушинский энергорайон</b>			до 5 мин	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	
			до 20 мин	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	12.00	13.50	15.50	15.50	16.50	
			до 60 мин	5.90	5.90	11.40	13.60	13.60	13.60	25.75	25.75	25.75	25.75	
			всего	5.90	5.90	11.40	15.60	15.60	25.60	39.25	41.25	41.25	44.45	
			всего по ДУ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	

Величина потребления электрической мощности (энергии) потребителей, указанная в графиках, определены для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-35,2°C).

Заместитель главного инженера по ОТУ - начальник ЦУС



Д.Б. Бояршинов